



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.1.2023

Dąbrowa, dnia 2 marca 2023r.

PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Odcinek 1 - Boryty – Sepopol

1. Zgodnie z załączonym przekrojem na poszerzeniach należy wykonać podbudowę z chudego betonu Rm 6-9Mpa gr. 15 cm, brak pozycji w przedmiarze robót prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź:

Należy wskazać, że załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako element pomocniczy.

Obowiązującym dokumentem, na którym należy opierać wycenę jest w pierwszej kolejności dokumentacja techniczna w tym rysunki (plan zagospodarowania terenu, przekroje, itp.), uzgodnienia a co nie jest tam ujęte dopiero przedmiar robót.

Przy wycenie należy ująć wszystkie elementy jakie określa dokumentacja techniczna.

Odcinek 2 Łedławki – Bisztynek

1. Zgodnie z załączonym przekrojem na poszerzeniach należy wykonać podbudowę z chudego betonu Rm 6-9Mpa gr. 15 cm, brak pozycji w przedmiarze robót prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź:

Należy wskazać, że załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako element pomocniczy.

Obowiązującym dokumentem, na którym należy opierać wycenę jest w pierwszej kolejności dokumentacja techniczna w tym rysunki (plan zagospodarowania terenu, przekroje, itp.), uzgodnienia a co nie jest tam ujęte dopiero przedmiar robót.

Przy wycenie należy ująć wszystkie elementy jakie określa dokumentacja techniczna.

Odcinek nr 3 Woryny

1. Zgodnie z załączonym przekrojem na poszerzeniach należy wykonać podbudowę z chudego betonu Rm 6-9Mpa gr. 15 cm, brak pozycji w przedmiarze robót prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź:

Należy wskazać, że załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako element pomocniczy.

Obowiązującym dokumentem, na którym należy opierać wycenę jest w pierwszej kolejności dokumentacja techniczna w tym rysunki (plan zagospodarowania terenu, przekroje, itp.), uzgodnienia a co nie jest tam ujęte dopiero przedmiar robót.

Przy wycenie należy ująć wszystkie elementy jakie określa dokumentacja techniczna.