



**WARMIŃSKO-MAZURSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

WZ.5595.45.2.2018

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 t.j. ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41, sporządzonej w kwietniu 2018 r. przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Adama Markowskiego (upr. KG PSP nr 655/2016),

**wyraża się zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku głównego (segment „A” i „B”) Szpitala w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41, polegający na:

1. wyposażeniu budynku (segment A i B) w adresowalny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający ochronę całkowitą obiektu, obejmującego sygnalizatory optyczno-głosowe oraz podłączeniu go do systemu monitoringu Komendy Powiatowej PSP w Giżycku;
2. wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia 3 lux;
3. wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji;
4. wyposażeniu klatki schodowe K2, K3 i K4 w urządzenia służące do usuwania dymu oraz wyposażeniu drzwi w tych klatkach w samozamykacze;
5. wydzieleniu kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej oraz wyposażeniu jej w system wentylacji grawitacyjnej uruchamianej samoczynnie z systemu detekcji gazu.

Powyższe inne rozwiązania, w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w punkcie 6.3 „Ekspertyzy...”, tj.:

1. szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku;
2. szerokości biegów i spoczników oraz wysokość stopni w klatkach schodowych;
3. szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej;
4. klasy odporności ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (występują miejscowo przeszklenia bez klasy odporności ogniowej);
5. wydzieleniu pomieszczeń punktów pielęgniarskich od dróg ewakuacyjnych ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięciu ich drzwiami;
6. długości dojścia ewakuacyjnego;
7. umieszczenia kotłowni gazowej o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 2250 kW w budynku głównym „A” szpitala.

**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2017.1257 t.j.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia

z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, niemniej jednak Organ wskazuje, że:

- Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń.
- Pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewykazane w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
- Postanowienie należy rozpatrzyć łącznie z „Ekspertyzą...”.

#### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. mjr inż. Bogdan Wierchowski

#### Załączniki:

Ostemplowana ekspertyza techniczna z kwietnia 2018 r. wraz z częścią graficzną

#### Otrzymują:

1. Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji  
ul. Warszawska 41  
11-500 Giżycko (ZPO)
2. KW PSP Olsztyn – aa.

#### Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Giżycku

PP/JG