

Siedlce dnia: 2025-05-20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa oraz wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przychodni SPZOZ w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14..

Numer referencyjny: dźwig/510/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy w cenie wymiany należy uwzględnić koszty co miesięcznej konserwacji w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Tak. Precyzuje to zapis § 4 ust. 6 Wzoru Umowy

2. Proszę o doprecyzowanie standardu wykończenia po wymianie drzwi przystankowych. Czy portale mają być malowane w istniejącym kolorze ścian, a narożniki zabezpieczone kątownikiem PCV w kolorze kontrastowym do koloru drzwi przystankowych?

Odpowiedź: Wykonanie ma być zgodnie z wymogami o dostępności, czyli koniecznie z kontrastowymi narożnikami np. z PCV. Materiał do portali - blacha nierdzewna.

3. Czy ze względu na wymiary szybu dopuszczają Państwo wymiary światła drzwi 900 x 2000 (takie jak jest w tej chwili)?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się takie wymiary.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz