

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 2024-06-25

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 27/24/27/2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach niskich Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – znak sprawy PN-27/24/27

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi i zmianie załącznika nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY informujemy, że po zmianie pkt I Oferent nie może w sposób czytelny i jednoznaczny przedstawić zaoferowanej ceny, by ze wskazanych składowych wynikała końcowa cena ryczałtowa. W postępowaniu występuje 324 okna i 17 drzwi o różnych wymiarach i funkcjach a co za tym idzie cenach. Prosimy o odpowiedź, czy Oferent może do pkt I formularza ofertowego załączyć swoją tabelę zawierającą poszczególne typy stolarki z jej wymiarami, ilościami i cenami jednostkowymi - będzie z niej wynikała wartość ogólna oferty w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych typów stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca do pkt I formularza ofertowego załączył swoją tabelę zawierającą poszczególne typy stolarki z jej wymiarami, ilościami i cenami jednostkowymi. W tabeli ponadto zostawia i wymaga podania kosztu malowania 1 m² ściany.

2. Zamawiający w SIWZ wymaga stolarki drzwiowej z Uw = 0,9W/m²K. Informujemy, że ze względu na gabaryty drzwi a przede wszystkim ich funkcje (przesuwne automatycznie, czyli nieszczelne) nie ma możliwości jego osiągnięcia - prosimy o jego zmianę na współczynnik obowiązujący na dzień dzisiejszy w polskim prawie budowlanym (1,3W/m²K) - możliwy do uzyskania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3. Zamawiający w SIWZ wymaga dla okien PCV współczynnika przenikania okna Uw=0,8W/m²K. Przy zastosowaniu profili pasywnych siedmiokomorowych (najlepszych na rynku) jest to możliwe dla 80% okien na Państwa obiekcie. Jednak dla okien małych i to jeszcze z podziałami, nie ma technicznej możliwości na jego uzyskanie. Prosimy o zwiększenie współczynnika do 0,9W/m²K (obowiązującego na tą chwilę w polskim prawie) dla tych konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę współczynnika dla małych okien

**KIEROWNIK
sekcji Zamówień Publicznych**

[Podpis]
mgr Iwona Kisiel