

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA ORAZ WPROWADZENIE ZMIAN W TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na "**Budowa gminnego kompleksu oświatowo - sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej**" – znak sprawy **IZW.271.1.7.2022**.

Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, (zwanej dalej "SWZ"), wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW 1

Pytania:

1. Prosimy o wskazanie w jaki sposób mają być wykończone ściany wewnętrzne sal lekcyjnych i przedszkolnych.
2. Z jakiego materiału mają być wykonane ścianki w szatniach, dzielące pomieszczenie na poszczególne boksy?
3. Czy dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenie kuchni wchodzi w zakres zamówienia?
4. Na str. 78 PFU wymieniono umeblowanie, które nie pokrywa się z zestawieniem na str. 14, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
5. Czy istniejące zaplecze szatniowo-sanitarne, obok którego zlokalizowany będzie basen, podlega remontowi czy też jakimkolwiek pracom w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

6. Proszę o potwierdzenie, że obiekt na rys 4b w osiach A-H 1-6 jest obiektem istniejącym, i tylko wewnątrz należy wykonać nieckę basenową oraz ścianę wydzielającą komunikację od basenu.
7. Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczeń potrzebnych dla technologii uzdatniania wody basenowej.
8. Prosimy o informację dotyczącą wysokości istniejącego pomieszczenia gdzie ma być wykonany basen.
9. Jaka posadzka znajduje się w pomieszczeniu gdzie ma być zlokalizowany basen?
10. W jaki sposób ma być wykończony pomieszczenie w którym będzie znajdował się basen (ściany, sufit).
11. Prosimy o określenie minimalnych powierzchni dróg, chodników i parkingów jakie mają zostać wykonane.
12. Czy dostawa urządzeń placu zabaw wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o określenie wymaganych ilości.
13. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia placu zabaw, prosimy o określenie min. wymaganej powierzchni.
14. Czy wykonanie ogrodzenia terenu wchodzi w zakres zamówienia?
15. Czy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu istniejącej szkoły wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. dachu na którym należy zamontować panele.
16. W związku ze złożonością tematu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.04.2022 r., które umożliwi Wykonawcy rzetelne przygotowanie oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi.
2. Murowane z bloczków PGS.
3. Tak zgodnie zakresem wymienionym w PFU.
4. Zamawiający koryguje zapisy PFU wykreślając ze strony 78 z wyposażenia żłobka tirety 4-7 oraz z wyposażenia przedszkola tirety 4-11, z wyposażenia wczesnoszkolnego całe wyposażenie.
5. Tak.
6. Obiekt istnieje. Wewnątrz należy wykonać nieckę ze stali nierdzewnej na konstrukcji żelbetowej z obejściami w poziomie istniejącego zaplecza sanitarnego. Pod obejściami z jednej strony dłuższego boku należy wykonać komunikację do nowobudowanego budynku, z drugiej i pod basenem elementy technologii basenu. Przestrzeń pod istniejącym zapleczem w należy zaadaptować na dodatkowa zaplecze szatniowo-sanitarne.
7. Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie -4,25 m pod istniejącym zapleczem higieniczno-sanitarnym adaptować na potrzeby szatni basenu. Technologię niezbędną do funkcjonowania basenu i wentylację w miarę możliwości lokować w podbaseniu i pod obejściem z jednej strony dłuższego boku z dopuszczeniem w razie konieczności sytuowania niektórych elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na dodatkowe zaplecze szatniowo-sanitarne.
8. Ok. 6m.
9. Teraz zlokalizowana jest tam sala gimnastyczna. Posadzka z PVC.
10. Sufit i ściany malowane farbami wodoodpornymi zmywalnymi.
11. Droga obok szkoły ok. 300m², parking i place manewrowe ok 650m², chodniki ok. 100m², droga do wylotu wody deszczowej do potoku ok, 1200m².

12. Nie.
13. Nie wchodzi w zakres opracowania.
14. Tak, ogrodzenie panelowe w kolorze.
15. Tak, Zamawiający nie posiada rzutu dachu istniejącego budynku. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 47-54 stopnie, pokryty blachą.
16. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 14 kwietnia 2022 r.

ZESTAW 2

Pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza, aby wykonawca dysponował doświadczeniem, związanym z dostawą oraz montażem niecki basenowej ze stali nierdzewnej zamiast budowy wewnętrznego basenu pływackiego z niecką ze stali nierdzewnej o wartości przynajmniej 2 000 000,00 zł, zlokalizowanego w budynku usługowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu. Warunek po modyfikacji brzmi: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem związanym z dostawą i montażem niecki basenowej ze stali nierdzewnej wraz z technologią basenową o wartości przynajmniej 1 mln złotych, zlokalizowanej wewnątrz budynku.

Jednocześnie Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14.04.2022r. na godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 14.04.2022 r. na godz. 10:30. Wadium w postępowaniu należy wpłacić do dnia 14.04.2022r., do godz. 10:00.
2. Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający usuwa warunek : „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem, związanym z wybudowaniem wewnętrznego basenu pływackiego z niecką ze stali nierdzewnej o wartości przynajmniej 2 000 000,00 złotych, zlokalizowanego w budynku usługowym”.
W jego miejsce Zamawiający ustanawia warunek: **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem związanym z dostawą i montażem niecki basenowej ze stali nierdzewnej wraz z technologią basenową o wartości przynajmniej 1 mln złotych, zlokalizowanej wewnątrz budynku.**
3. Zamawiający modyfikuje Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Modyfikacji ulega kolejność załączników, bez zmiany treści merytorycznej opracowania.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Pietrzyk