

Ciechanów, 31.03.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77

Pan
Daniel Czyż
ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80
18-400 Łomża

Wasz znak:

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.066(1).25

Dot.: wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej w związku z planowaną inwestycją pn. "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Staszica w Ostrowi Mazowieckiej".

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.03.2025 r. w sprawie zabezpieczenia sieci gazowej w ramach przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Staszica w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że nowo projektowany chodnik koliduje z istniejącą infrastrukturą gazową, której jesteśmy operatorem.

W związku z zachowaniem normatywnych odległości od projektowanej infrastruktury uzgadniam przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla wskazanego zakresu prac przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu;
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad powierzchnią warstwę gazociągu i przyłącza gazowego;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0m roboty ziemne należy wykonać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności;
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.;
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Przy zbliżeniu do sieci gazowej zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy;