

Skalmierzyce, 15 lipca 2024 r.

ZP.271.15.2024

**Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe  
Skalmierzyce.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej. Dla lepszego zobrazowania urządzeń prosimy o obejrzenie załączonego filmu. <https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=-KQ9dvQrm249MwV6>

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przedstawił w programie funkcjonalno-użytkowym m.in. planowaną technologię uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zaplanowany układ filtracji wody poprzez cztery filtry ciśnieniowe o założonych parametrach. Nie dopuszcza się innego układu filtracji wody.

Jerzy Łukasz Walczak  
Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce