

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Kędzierzyn-Koźle, 2024-05-24

OSR-IUC.7012.11.2024.DK

03-06-2024

E. Pawłowska *Emar*

Wpłynięcie: 3.1.05.2024  
L.dz.: 1220 *df*

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
w miejscu

## WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka ul. Marii w ramach zadania pn. „Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie Gminy”.

1. Instalacja oświetleniowa przy ul. Marii jest zasilana z szafki SOU-5357 usytuowanej przy budynku ul. Urszuli 2B. Miejscem zasilania nowych latarni może być słup nr 2/22.
2. Zwiększenie obciążenia szafki o kolejne 2-3 latarnie nie będzie wymagało wystąpienia o nowe warunki zasilania szafki SOU-5357 do TAURON Dystrybucja S.A.
3. W projekcie należy uwzględnić słupy aluminiowe anodowane zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 25-30 cm, wysokość słupów 6 m.
4. Należy zastosować oprawy z zabudowanym sterownikiem firmy Signify lub APANET Green System oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
5. Parametry minimalne opraw oświetleniowych:
  - stopień szczelności IP65,
  - temperatura barwy światła 4000K,
  - stopień odporności na uderzenia IK09 (korpus i klosz),
  - utrzymanie strumienia światła L80B10 przy min. 100 000h,
  - efektywność świetlna nie mniejsza niż 130 lm/W dla całej oprawy,
  - zasilacz z interfejsem DALI i gniazdem ZHAGA lub Nema Socet 7pin,
  - współczynnik mocy PF/cos  $\geq 0,9$  dla mocy znamionowej.
6. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle (nr obwodu/nr słupa).
7. W szafie oświetleniowej SOU należy zaktualizować schemat ideowy.
8. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 34 480

*Jan Kwiczak*  
Zastępca Kierownika  
Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa



Kędzierzyn-Koźle  
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
tel. +48 77 40 50 388  
fax +48 77 40 34 474  
e-mail: [osi@kedzierzynkozle.pl](mailto:osi@kedzierzynkozle.pl)

 Istniejąca latarnia

ENERGETYK  
MIEJSKI  
Daniel Kielkiewicz



Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
tel. +48 77 40 50 388  
fax +48 77 40 34 474  
e-mail: [osi@kedzierzynkozle.pl](mailto:osi@kedzierzynkozle.pl)