

Głubczyce, dnia 13.06.2025 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach

Numer referencyjny: OR.272.10.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w nowych technologiach tj wykonanie membraną poliuretanową bezspoinową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w nowych technologiach tj. wykonanie membraną poliuretanową bezspoinową.

Zamawiający

Artur Czechowicz