

Bytom dnia: 2023-05-15

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I."** – znak sprawy **13/13PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

1. Dotyczy sufitów podwieszonych. Na rysunkach w dokumentacji występują 4 rodzaje sufitów, jednakże brak jest informacji na temat określonych wymagań. Ze względu na zbyt małą ilość informacji, aby dobrać rozwiązania sufitów, prosimy o przesłanie dodatkowych wymagań, produktów referencyjnych i specyfikacji jakim powinny odpowiadać te produkty (S2-S4). Jakie płyty gk należy zastosować dla sufitów S1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający zamieścił stosowny dokument.

2. Dotyczy malowania ścian. Prosimy o określenie typów farb, wymagań oraz kolorów (białe/jasny/ciemne). Czy malowanie należy wykonać na pełną wysokość ścian, czy do poziomu sufitu. W niektórych pomieszczeniach na 4-tym piętrze brak jest sufitu podwieszanego. Czy należy przyjąć jedynie malowanie stropu dla tego obszaru?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający zamieścił stosowny dokument.

3. Dotyczy ścian GK. Prosimy o informację dotyczącą wymagań ścian gk, tzn. co do wymaganej akustyki, zabezpieczenia ogniowego, nośności, higieniczności, itp. Jaką jakość szpachlowania należy przyjąć. Jeżeli jakość > Q2, to należy szpachlować ściany do poziomu sufitu podwieszanego, czy na pełną wysokość kondygnacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Do sufitu podwieszanego.

4. Pomiędzy pomieszczeniami 3.38A oraz 3.38 występuje ścianka szklana, której brak jest w zestawieniu stolarki. Prosimy o podanie wymagań i wymiarów oraz specyfikacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Należy dobrać wymiary oraz parametry zgodne z wymagającymi przepisami. Należy przyjąć wymiary dostosowane do funkcjonalności pomieszczenia.

5. W zakresie przetargu jest montaż wewnętrznych żaluzji PCV. Prosimy o podanie koloru żaluzji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie robót.

6. W zakresie przetargu jest montaż zewnętrznych elementów naokiennych – „łamaczy światła” – na elewacji zachodniej. Prosimy o podanie specyfikacji, wymagań co do pióra oraz informacji czy mają być stałe czy ruchome. Czy wymagana jest dodatkowo automatyka pogodowa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Mają być ruchome, bez automatyki.

7. W dołączonym do dokumentacji przedmiarze robót architektury występuje pozycja dostawa i montaż systemowych odbojnic ściennych. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzaju, materiału oraz, w których pomieszczeniach należy je uwzględnić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z tworzywa sztucznego, odpornego na środki dezynfekcyjne.

8. W dołączonym do dokumentacji przedmiarze robót parteru architektury występuje pozycja „Dostawa i montaż okien O1”. Prosimy o podanie specyfikacji okna, miejsca występowania oraz informacji czy jest ono w zakresie przetargu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie znalazł takiego oznaczenia.

9. W dołączonym do dokumentacji przedmiarze robót architektury występuje pozycja „dostawa i montaż skrzynek na klucze”. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to w zakresie przetargu i przesłanie specyfikacji oraz ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dwie metalowe skrzynki, zamykane do 100 miejsc na klucze.

10. W dołączonym do dokumentacji przedmiarze robót architektury występuje pozycja dostawa i montaż daszków zaciemniających nad oknami. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzaju konstrukcji i zadaszenia, wymiarów, miejsca występowania. Prosimy o wyjaśnienie czy daszki te należy ująć w zakresie wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż ilość łamaczy światła jest analogiczna do daszków zaciemniających – dokument zawiera analogię do łamaczy światła.

11. Prosimy o informację czy rolety dzień-noc mają być przyjęte we wszystkich pokojach oraz jaki system montażu należy przyjąć: montowane na skrzydle czy do sufitu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do ściany lub od sufitu

12. Prosimy o informację czy wymianie ma podlegać cała stolarka drzwiowa na parterze, 3-ciej i 4-tej kondygnacji. Na rysunkach nie wszystkie drzwi opisano jako nowe według oznaczeń stolarki. Dotyczy to np. pomieszczeń: 3.22, 3.23, 3.24, 3.17, 3.35, 0.04, 0.05.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wszystkie nowe, piętro nr III nie podlega wymianie w tym etapie.

13. Prosimy o informację czy wysokość pomieszczeń do stropu należy przyjmować według informacji na rzutach poszczególnych pięter. Wysokość kondygnacji w oparciu o rys 06przekrój(np.4-te piętro wszędzie 3,53 m) jest bowiem inna niż opisana na rzucie pomieszczeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

3,50 m

14. Dotyczy sieci kanalizacji sanitarnych. Prosimy o uściślenie czy przetarg obejmuje zakres związany z przebudową sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnych. Do dokumentacji dołączono Szkic 1, na którym jest informacja o nowych przykanalnikach. Prosimy o uściślenie zakresu robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres jest związany z przebudową sieci zewnętrznych, kanalizacji sanitarnych zgodnie z rysunkiem.

Zamawiający