

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Numer referencyjny: ZP.271.36.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 72

Wnosimy o zmianę okresu gwarancji oprav z 10 lat do okresu 5 lat, wskazany przez Państwa okres gwarancji przekracza standard oferowany przez producentów oprav tj. 5 lat. Wskutek utrzymania ww. warunku otrzymanie Państwo ceny ofertowe relatywnie wyższe od średnich cen rynkowych, gdyż producenci wkalkulują ww. ryzyko w cenę oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu gwarancji.

Pytanie nr 73

Zwracamy się o wyjaśnienie w ramach zaproponowanego przez Państwa kryterium oceny ofert „posiadania certyfikatu ISO 27001” dotyczącego sytemu zarządzania bezpieczeństwem, bądź przeciwdziałaniu cyberbezpieczeństwu jakie ww. kryterium ma związek w realizacji zamówienia polegającego na modernizacji oświetlenia. Kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia, w niniejszym przypadku ww. kryterium jest oderwane od przedmiotu zamówienia i zastosowanie go jest nieuzasadnione i dyskryminujące. Zamawiający wymaga złożenia ww. certyfikatu bez wskazania możliwości rozwiązania równoważnego co również w świetle zapisów PZP jest niedopuszczalne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zasadność kryterium oceny ofert – posiadanie certyfikatu ISO 27001 opisano w pkt. 10.1 (ppkt. 1 w tabeli) SWZ. Równoważność przedmiotowych środków dowodowych zostanie uznana zgodnie z zapisem w pkt. 10.2 SWZ.

Pytanie nr 74

Wnosimy o zmianę wskazanego kąta nachylenia oprawy wskazanej w zakresie – 90 st do 105 poprzez dopuszczenia oprav możliwość zmiany kąta nachylenia oprawy w zakresie – 15 + 15 stopni

w sytuacji gdy uchwyt oprawy zapewnia możliwość odchylenia w przedziale - 90 + 90 stopni. W związku z tym, iż ww. zapisy są dyskryminujące wnosimy o zmianę zapisów SWZ i zmianę terminu składania ofert w celu wprowadzenia zmian. W związku z tym, iż zamówienie jest realizowane z programu Rozświetlamy Polskę, warunki udziału nie mogą być dyskryminujące. W razie stwierdzenia w ramach kontroli po zawarciu umowy naruszenia ww. zasad może Państwu zostać cofnięte bądź zmniejszone dofinansowanie w ramach programu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagania dotyczące regulacji kąta nachylenia oprawy typu nr 1 pozostają bez zmian, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 75

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy wymagany w opisie zamówienia (SWZ - Rozdział 4 pkt 4.1 ppkt 1.1 TYP R 1 oraz TYP nr 2) certyfikat niezależnej międzynarodowej instytucji certyfikującej ENEC oraz certyfikat ENEC+ ma być złożony wraz z załącznikami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający odniósł się do zagadnienia w odpowiedzi na pytanie nr: 55 i podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z zapisami SWZ. Karta charakterystyki produktu/karta katalogowa oraz certyfikaty: ENEC i ENEC+ stanowią przedmiotowy środek dowodowy - dotyczy opraw oświetleniowych TYP NR 1.

Pytanie nr 76

Czy każdy nowo wybudowany słup oświetlenia ulicznego ma być uziemiony za pomocą bednarki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby każdy nowo wybudowany słup oświetlenia ulicznego był osobno uziemiony za pomocą bednarki.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert ustalono na: **11.07.2024r.** Godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje SWZ, wzór umowy oraz załączniki nr 1, 2 i 4 do SWZ uwzględniające wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem czerwonym w treści dokumentów. Dokumenty zostały zaktualizowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej: <https://e-propublico.pl>

Zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnia i przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sposób, o którym mowa w art. 269 ust 1 oraz 270 ust. 1

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> zgodnie z dyspozycją art. 286 ust.7 Pzp.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

Obornik Śląskich

Sekretarz Gminy

Ewelina Budner

