

Międzyzdroje dnia: 2023-02-15

**Gmina Międzyzdroje**  
Plac Ratuszowy 1  
72-500 Międzyzdroje

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od moło do zejścia na plażę nr A w Międzyzdrojach"** – znak sprawy **RI.ZP.271.3.2023**.

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 5**

1.Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę kątowników 150x150x55 ze stali nierdzewnej A2 na kątowniki 150x150x65x2,5 ocynkowane? Projektowane kątowniki nie są dostępne.

2.Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę wkrętów 10x80 do kątowników ze stali nierdzewnej A2 na wkręty ocynkowane o takich samych wymiarach? Zastosowanie wkrętów nierdzewnych do ocynkowanych kątowników może doprowadzić do korozji kontaktowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad 2

Należy zastosować kątowniki ze stali nierdzewnej zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad 3

Należy zastosować wkręty ze stali nierdzewnej zgodnie z dokumentacją projektową.

**BURMISTRZ**

*Mateusz Bobek*