



LEGENDA WENTYLACJA

- Nawiewnik okienny istniejący
- Kanał wywiewny sanitariaty
- Kratka kontaktowa
- Zawór wentylacyjny

Uwagi montażowe:

- 1) Kanał wyrzutowy wprowadzić do istniejącego komina murowanego, który należy odgruzować. Drugi wolny kanał zaślepić.
- 2) Mocowania kanałów wentylacyjnych wykonać za pomocą systemowych mocowań.

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla		
85-540 Bydgoszcz ul. Średnia 62		
Nazwa projektu	Przebudowa sanitariatu na IV piętrze w Budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	
Adres	85-066 Bydgoszcz, ul. ks. St. Konarskiego 1	
Inwestor	Skarb Państwa 85-950 Bydgoszcz , ul. Jagiellońska 3	
Projektant specjalności sanitarnej	mgr inż. Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
Sprawdzający specjalności sanitarnej	mgr inż. Paweł Matynka KUP/0167/PBS/15 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
Projekt - Rzut IV piętra Rys. nr WM1		Data : 27.05.2021 r.