



Kraków, 24 maja 2024 r.

Znak sprawy: BA-X.2611.7.2024

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

23 maja 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; dalej jako: Pzp) Zamawiający - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury udziela odpowiedzi, działając na podstawie 286 ust. 1 Pzp modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy wyższej niż w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. 410 Wp o pozostałych parametrach takich samych bądź lepszych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy znamionowej (szczytowa Pmax) 430 Wp.

Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, w ust. 6 pkt 1 lit a. punkt drugi otrzymuje brzmienie (zmiana została pogrubiona):

„moc znamionowa (szczytowa Pmax) **430 Wp**” (było: moc znamionowa (szczytowa Pmax) 410 Wp).

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Zastępca Dyrektora ds.
Organizacyjnych**

**Sędzia
Robert Pelewicz**

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/