

Mogilany dnia: 2024-07-10

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XI WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (Pytania 11)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 11

1. DOBUDOWA - między pom. 2.3a i 2.3b należy wykonać ściankę przesuwną, brak w dokumentacji projektowej jakichkolwiek parametrów. Prosimy więc o sprecyzowanie niezbędnych parametrów mających istotny wpływ na cenę tj.: wymiary otworu, sposób otwierania (ręczny / półautomatyczny), materiał konstrukcji i wykończenia

poszczególnych modułów ścianki, izolacyjność akustyczna, dodatkowe akcesoria otwory drzwiowe itp.

Odp.: W odpowiedziach na zestaw pytań nr 3, został zamieszczony plik pn.: "nadzór 1-01" - rys. ścianki przesuwnej.

2. DOBUDOWA - przedmiar budowlany poz. 65 wyłaz dachowy o wym.: 120x120cm. Prosimy o potwierdzenie, że projektant miał na myśli wyłaz strychowy. Według rysunków w dachu nie znajduje się żaden wyłaz dachowy - został on zaznaczony w stropie nad piętrem. Prosimy również o podanie parametrów wyłazu strychowego tj. wymiar (brak na rynku wyłazu strychowego 120x120 cm), typ, sposób otwierania, materiał z jakiego ma być wykonany, dodatkowe akcesoria itp.

Odp.: Otwór w płycie stropowej należy przedłużyć o 48 cm w stronę osi "I" (otwór powinien obejmować szacht wentylacyjny z kotłowni). Zamontować wyłaz strychowy odporności EI 30, "ciepły", wymiar 86x130 cm. W dachu zamontować wywiewkę oraz wyłaz dachowy 80x80 cm. Plik pn.: "DOBUDÓWKA_BP Rys nr 205.01 - Poziom 6,99 m Poddasze", "DOBUDÓWKA_BP Rys nr 206.01 Rzut połąci dachowych" oraz "P - branża budowlana - dobudowa_r2", stanowią uzupełnienie omawianych zagadnień.

3. DOBUDOWA - przedmiar budowlany poz. 63 - dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej. Prosimy o podanie parametrów wycieraczki zewnętrznej tj. wymiar, ilość (brak oznaczeń na dokumentacji), materiał z jakiego ma być wykonany itp. Brak informacji w dokumentacji projektowej

Odp.: Należy zastosować wycieraczkę systemową, zewnętrzną, skrzynkową z osadnikiem z polimerbetonu, wypełnienie szczotkowo-gumowe, profile aluminiowe, wym. 150x50 cm.

4. DOBUDOWA - przedmiar budowlany poz. 64 - dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej systemowej. Prosimy o podanie parametrów wycieraczki wewnętrznej tj. wymiar, ilość (brak oznaczeń na rysunkach), materiał z jakiego ma być wykonany itp. Brak informacji w dokumentacji projektowej

Odp.: Należy zastosować wycieraczkę systemową wewnętrzną, wypełnienie szczotkowo-gumowe, profile aluminiowe, wym. 150x50 cm.

5. DOBUDOWA - przedmiar budowlany poz. 61 - daszki szklane na podkonstrukcji. Prosimy o podanie parametrów daszków szklanych wraz z udostępnieniem ewentualnych rysunków z detalami ich rozwiązania, tj. wymiar, ilość (brak oznaczeń na rysunkach), materiał z jakiego ma być wykonany itp. Brak informacji w dokumentacji projektowej

Odp.: Błąd w przedmiarze - brak w projekcie daszków.

6. DOBUDOWA - proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać pochwyty i balustrady schodowe. Prosimy również o określenie rodzaju wypełnienia balustrad.

Odp.: Balustrady wykonać ze stali, malowanej proszkowo, z profili zamkniętych, zimnociętych, słupki 30x50x3, wypełnienie pręty 20x20 w maksymalnym rozstawie 12cm, pochwyt drewniany lakierowany o wymiarach min 50x50.

7. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, udostępniony opis techniczny oraz rysunek zagospodarowania są bardzo ogólnikowe. Mając na uwadze tak duży obszar przebudowy i jego złożoność niezbędne są rysunki przekrojowe przez warstwy poszczególnych nawierzchni wraz z określeniem rodzaju materiału na podbudowy i wykończenia. Prosimy również o jednoznaczne oznaczenie na zagospodarowaniu terenu, który obszar utwardzeń jest do wykonania na nowo i z jakim rodzajem nawierzchni (tj. gr. kostki, kolor, kształt/typ) wraz ze wskazaniem rodzaju ograniczenia nawierzchni (obrzeże/krawężnik). Bez tych informacji i rysunków nie ma możliwości zweryfikowania ilości przedmiarowych oraz odpowiedniej wyceny zamówienia.

Odp.: Przekroje przez warstwy poszczególnych nawierzchni wraz z określeniem rodzaju materiału na podbudowy i wykończenia zawarto w katalogu Załącznik nr 8 - projekt budowlany\3_Branża konstrukcyjna\2355-K-040 - Warstwy drogowe. Do wykonania jest całe utwardzenie terenu oznaczone w legendzie rysunku

"NAWIERZCHNIA UTWARDZONA". Utwardzeniem do wykonania- nie objęty jest parking składający się z 11 miejsc postojowych "P" w zachodniej granicy działki oraz ogrodzony teren w kształcie prostokąta, na którym stoi kontener (oznaczony na mapie symbolem "i.b.") w północno-wschodnim narożniku działki. Obrys parkingów należy wykonać z krawężników, natomiast obrys chodników należy wykonać z obrzeży. Plik pn.: "nadzór 1-05" stanowi aktualizację zagospodarowania terenu.

8. Zgodnie z pozwoleniem na wycinkę drzew i krzewów w zamian za ich usunięcie należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 30 szt. drzew i 64 m² krzewów. Brak w przedmiarach pozycji związanych z wykonaniem nowych nasadzeń. Czy wchodzi one w zakres zamówienia czy leżą w gestii Zamawiającego. Jeżeli nowe nasadzenia wchodzi w zakres zamówienia prosimy o określenie wielkości sadzonek drzew i krzewów.

Odp.: Zamawiający dokona we własnym zakresie nasadzeń zastępczych wskazanych w decyzji zezwalającej na wycinkę. Przedmiotem zamówienia objęta jest tylko wycinka drzew i krzewów wskazanych w decyzji zezwalającej na wycinkę.

9. Projekt zakłada wykonanie boiska zewnętrznego trawiastego. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego boiska wraz z rysunkami przekrojowymi i detalami wykonania. Bez tych rysunków i doprecyzowań nie ma możliwości właściwej weryfikacji ilości przedmiarowych oraz odpowiedniego wykonania Zamówienia.

Odp.: Uzupełnia się zagospodarowanie terenu o szczegóły dotyczące boiska, plik pn.: "nadzór 1-05".

10. Prosimy o określenie zestawienia wyposażenia boiska zewnętrznego wraz ze szczegółowymi parametrami urządzeń. Brak jakichkolwiek informacji w projekcie.

Odp.: Zestawienie wyposażenia podano w przedmiarze robót dotyczącym zagospodarowania terenu. Plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4" stanowi aktualizację przedmiaru robót dla zagospodarowania i branży budowlanej części zabytkowej.

11. *Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie strefy relaksu należy wykonać zgodnie parametrami podanymi w opisach pozycji przedmiarowych poz. 292; 293; 294; 295. Brak parametrów w projekcie.*

Odp.: Wyposażenie strefy relaksu należy wykonać zgodnie parametrami podanymi w opisach pozycji przedmiarowych poz. 292; 293; 294; 295.

12. *Prosimy o podanie dokładnych parametrów osłony na kontenery na śmieci wraz z udostępnieniem rysunków ukazujących jego kształt i detal montażowy wraz ewentualnymi zdjęciami poglądowymi projektowanej wiaty.*

Odp.: Plik pn.: "nadzór 02-1" zawiera szczegóły dotyczące osłony na kontenery na śmieci.

13. *DOBUDOWA - projekt zakłada wykonanie na elewacji płyt aluminiowych (czy są to miejsca oznaczone kolorem brązowym?). Prosimy również o podanie parametrów płyt, sposobu wykończenia oraz o określenie technologii ich montaż. Brak jakichkolwiek informacji w projekcie. Brakuje również pozycji przedmiarowych związanych z ich montażem.*

Odp.: Wykończenie należy wykonać tynkiem silikonowym, nie stosujemy płyt elewacyjnych aluminiowych.

14. *BUDYNEK ISTNIEJĄCY - przedmiar poz. 241 - tynk-odbicie desek wraz z malowaniem. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o obicie ścian deskami. Jeżeli tak to proszę również o sprecyzowanie gatunku drewna z jakiego ma być wykonana elewacja z desek. Prosimy również o określenie gr. deski wraz z informacją o technologii ich montażu (jaki ruszt, układ itp.).*

Odp.: Deskę elewacyjną wykonać w technologii deski odciskanej na mokro, sposób wykonania zgodnie z technologią producenta.

Na oryginale podpisał:
WÓJT
Jerzy Przeworski