



LEGENDA

- wymiana wyłącznika 1 bieg. IP20
- wymiana wyłącznika 2 bieg. IP20
- wymiana wyłącznika 1 bieg. IP44
- wymiana wyłącznika 2 bieg. IP44
- wymiana 2 X gn. wtyk. 230V/PE IP20
- wymiana 2 X gn. wtyk. 230V/PE IP44
- istn. przydelek ręczny
wyłącznik prądu p. pożarowe IP54

- oprawa nastropowa typu Modena LED 25W IP66 klosz opal - prod. PXF
- oprawa nastropowa typu plafon LED 25 W IP 20 typu Finestra Ring opal - prod. PXF
- inst. oprawa halogenowa wymiana na LED 8W
- inst. oprawa LED - oświetlenie ewakuacyjne
- oprawa LED ścienna IP 54 typu Siena LED 11 W opal - prod. PXF
- inst. oprawa LED 10 W - naświetlacz
- istn. oprawa LED - oświetlenie ewakuacyjne

- oprawa nastropowa LED 31W IP66 typu Fibra LED - prod. PXF
- istn. oprawa kasetonowa z rastrem wymiana źródeł światła na LED 18W
- oprawa z rastrem nastropowa 4 x LED 18W
- szynoprzewód z 8 reflektorami żarówki halogenowe LED 8W GU10

Wymiana przewodów:

- oświetlenie: YDYpżo 3 x 1,5 mm² 450/750 V
- gniazda wtykowe: YDYpżo 3 x 2,5 mm² 450/750 V

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel. 774852980, NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA 48-100 KRASNE POLE 20 B ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE,			
INWESTOR	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - STAN PO MODERNIZACJI			
branża: Elektryczna	Włodzimierz Naumczyk specjalista budowlany w specjalności w zakresie elektryki i instalacji elektrycznych nr 322/04/CP	data: 08.2023	podpis:	skala: 1:100
funkcja: Projektant		data: 08.2023	podpis:	nr rysunku: E-2