



UKŁAD SIECI TN-S
szybkie wyłączenia zasilania

Wymiana przewodów:

- oświetlenie: YDYpżo 3 x 1,5 mm² 450/750 V
- gniazda wtykowe: YDYpżo 3 x 2,5 mm² 450/750 V

LEGENDA	
TB-K	istn. tablica bezpiecznikowa kotłowni
—	oprawa nastropowa LED 17W IP66 typu Fibra LED - prod. PXF
—	oprawa nastropowa LED 31W IP66 typu Fibra LED - prod. PXF
—	istn. oprawa jarzeniowa 2 x 36W IP66 wymiana źródeł światła na 2 x LED 18W
⊗	wymiana wyłącznika IP44
⊕	wymiana gn. wtyk. 230V/PE IP44
■	istn. wyłącznik p. pożarowe IP54

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP"S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.: 774852960, NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA 48-100 KRASNE POLE 20 B ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE,			
INWESTOR	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, ul. Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - STAN PO MODERNIZACJI			
branża: Elektryczna	Włodzimierz Naumczyk uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr 329/94/OP	data:	podpis:	skala:
funkcja: Projektant		09.2023		1:100 nr rysunku: E-1