

**Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza**

ul. Warszawska 2

52-114 Wrocław

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i elektrozamkniętych.

Numer referencyjny: ZP/TP/28/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia na prace budowlane, polegające na demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i elektrozamkniętych.

Obecnie podany termin realizacji, tj. 9 grudnia, jest niemożliwy do dotrzymania, z uwagi na konieczność uzgodnień, produkcji oraz montażu stolarki aluminiowej przeciwpożarowej. Co więcej, wskazany termin jest niezgodny z przepisami prawa zamówień publicznych dotyczącymi zasady uczciwej konkurencji. Przewidziany czas na realizację zamówienia nie jest wystarczający, aby zapewnić równe szanse wszystkim wykonawcom na spełnienie wymagań zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Dodatkowy czas pozwoli na pełne i zgodne z przepisami wykonanie zadania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na **10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy**.

## Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia:

1. W związku z tym, że stolarkę przeciwpożarową możemy zamówić dopiero po ewentualnym zawarciu umowy z Zamawiającym, a czas jej produkcji wynosi minimum 6 tygodni, to zostanie ona wyprodukowana w drugiej połowie grudnia, tj. już po planowanym terminie zakończenia robót wskazanym w SWZ i we wzorze umowy. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie grudnia przypada okres świąteczny i urlopowy, to realizacja zamówienia będzie niemożliwa do zakończenia w tym okresie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy do końca stycznia tj. 31.01.2025.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zostało udzielone w ramach pytania nr 1.

## Pytanie nr 3

Nasuwa się jednak kilka pytań po wizycie:

Jaki ma być kolor stolarki?

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ustalony kolor stolarki aluminiowej i stalowej to **RAL 7035**.

## Pytanie nr 4

Proszę o określenie na zestawieniu, które drzwi mają być przeszklone a które panelowe.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że sposób wykończenia stolarki w zakresie przeszklenia bądź paneli zostało opisane w załączniku: dokumentacja projektowa i STWiORB - zestawieniu stolarki drzwiowej p.poż, dymoszczelnej w kolumnie: przeszklenie (bierne skrzydło do 40 cm ma być pełne). Przeszklenie dotyczy tylko i wyłącznie „górnej” części skrzydła czynnego i jest oznaczone w tabeli (kolumna 5)

## Pytanie nr 5

W przypadku drzwi na korytarzach jakie rozwiązanie przyjąć? Wykonać witrynę z drzwiami z profili aluminiowych i szkła czy domurowywać ściankę? Tak jak wspomniałam, murowanie ścianki jest znacznie bardziej czasochłonne i przede wszystkim brudne. Proszę też o informację jaką szerokość i wysokość przyjąć dla witryny, a także których numerów drzwi to dotyczy.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że sposób wykonania ścianki stanowiącej wypełnienie otworu pozostawia do wyboru Wykonawcy. Ze względu na prowadzenie prac na terenie działającego Szpitala korzystniejszym dla Zamawiającego rozwiązaniem byłoby wykonanie witryn (czasochłonność i czystość). Witryny byłyby wówczas bez przeszklenia. Zarówno witryny jak i ścianki muszą być wykonane do stropu z uwagi na szczelność otworu i wymaganą klasę odporności ogniowej. Szerokość korytarza oddziałowego to około 2,46 m natomiast szerokość przedsionka przy windzie środkowej to około 3,00 m. Wysokość korytarzy do stropu to 3,28 m. To są dane wynikające z inwentaryzacji projektowej. **Zamawiający przypomina, że odpowiedzialny za pomiary na etapie realizacji jest Wykonawca.**

## Pytanie nr 6

Proszę o informację jaką funkcję ma spełniać elektrozamknięcz, bo jest to różnie interpretowane.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że elektrozamknięcz ma spełniać funkcję otwartości drzwi na stałe, a w sytuacji pożaru drzwi te mają się samo zamknąć po wystawieniu przez CSP. Zamawiający przez elektrozamknięcz rozumie urządzenie zewnętrzne.

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej w ramach postępowania o numerze referencyjnym: ZP/TP/28/2024.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający, mając na uwadze zmiany jakie zostały wprowadzone w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej we **wtorek, 22.10.2024 r. o godz. 12:00**

(-) Zamawiający