

**PWiK**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIII Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

Brzeg, 29.11.2022 r.

e-mail:

sekretariat@pwik.brzeg.pl

**Centrala – Sekretariat**

tel. 77 416 22 44

tel. 77 416 40 51

tel. fax 77 416 31 53

**Pogotowie wod-kan:**

tel. 77 416 22 44

**Stacja Uzdadniania Wody:**

tel. 77 411 99 79

**Oczyszczalnia Ścieków:**

tel. 77 416 29 17

**Laboratorium:**

tel. 77 411 99 78

TT/ 45 / I / 13637/ 2022

**PROTOR Pracownia Projektowa**  
**mgr inż. Antoni Plamitzer**

46-023 Osowiec, Węgry ul. 700 lecia 15

dot. dokumentacji projektowej „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Brzegu”

W odpowiedzi na pismo L.dz. 37/PP/22 z dnia 23.11.2022 r. informujemy, że uzgadniamy przedłożony projekt pn. „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Brzegu” w zakresie lokalizacji projektowanych sieci tj. przebudowy oświetlenia ulicznego i linii kablowych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz sieci i kanalizacji teletechnicznych pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować normatywne odległości od sieci i przyłączy wod.- kan. Odległość w świetle rurociągów, kabli i fundamentów słupów i studzienek od sieci wodociągowej magistralnej  $\phi$  500 nie może być mniejsza niż 2 m a pionowa - 0,5 m.
2. W zbliżeniach i na skrzyżowaniach do sieci i przyłączy wod.-kan.
  - zastosować rury ochronne na kablach i gazociągu,
  - roboty prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. W przypadku gdy rzeczywiste rzędne posadowienia oraz trasa sieci wod.-kan. będą się różnić od określonych w projekcie, należy zweryfikować rzędne i trasę projektowanych sieci oraz lokalizację słupów latarni tak aby zachować wymagane odległości.
4. **Szczególną ostrożność zachować przy zbliżeniach i skrzyżowaniu z siecią wodociągową  $\phi$  500.**
5. Prace prowadzić pod nadzorem PWiK w Brzegu Sp. z o.o. a o terminie rozpoczęcia prac należy poinformować tut. przedsiębiorstwo, co najmniej 7 dni przed planowanym wykonaniem robót. Kontakt w sprawie: Dział Sieci tel. 774162244 wew. 204, 117, , kierownik Działu – wew. 129 lub tel. kom. 608 476 410.

Kapitał zakładowy:

39 287 700,00 Zł

NIP: 747-000-47-95

Regon: 530591031

Konta bankowe:

Bank PKO S. A.

18124042721111000048314145

ING Bank Śląski

50105014901000002280370228

Załącznik:

Zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu - 3 egz.

G.M

ZASTĘPCA PREZESA  
DS. TECHNICZNYCH  
*Krzysztof Tokarski*