

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)**” – znak sprawy **Z.II.260.009.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego nie jest przedmiotem przetargu. Instalację sprężonego powietrza należy doprowadzić do pomieszczenia maszynowni.

Pytanie nr 2. Czy zaprojektowane filtry poz. 3, 4, 5 są do wyceny, gdyż filtry wstępne i dokładne są już wbudowane w sprężarkach, a ponadto filtry dokładne i węglowe są wbudowane w zaprojektowanych osuszaczach adsorpcyjnych medycznych i jedyny pożytek z tych filtrów to będą straty sprężonego powietrza na instalacji i zwiększone koszty serwisu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonanie instalacji nie obejmuje urządzeń sprężarkowni.

Pytanie nr 3. Czy zaprojektowany agregat próżni jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Agregat próżni nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 4. Czy zestawy nadłóżkowe, mosty sufitowe są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót. Jeśli tak, to proszę o podanie specyfikacji wyposażenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zestawy nadłóżkowe i mosty sufitowe nie są przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 5. Czy sygnalizatory zewnętrzne stanu gazów medycznych są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Sygnalizatory stanu gazów medycznych należy wykonać zgodnie z pozycją nr 52 – 54 Przedmiaru robót.

Pytanie nr 6. Czy załączony do przetargu przedmiar robót jest elementem pomocniczym, a wycenę instalacji gazów medycznych należy opracować zgodnie z Projektem wykonawczym ZUB „KONZBUD”.

Stanowisko Zamawiającego: Tak, przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przy wycenie należy uwzględnić cały zakres robót wymagany projektem w zakresie instalacji.

Pytanie nr 7. Proszę o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Inwestora, natomiast koszt robocizny serwisu instalacji gazów medycznych po stronie podwykonawcy.

Stanowisko Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji, bez dostawy urządzeń wymagających serwisowania.

Pytanie nr 8. Zakres Instalacji gazów medycznych jest w przedmiarze z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i ppoż. Vat dla gazów medycznych liczony jest 8% natomiast dla pozostałych instalacji vat 23%. Czy można wykonać dla gazów medycznych osobny kosztorys?

Stanowisko Zamawiającego: Tak, dla gazów medycznych można wykonać osobny kosztorys. Zamawiający dopuszcza wycenę oferty w dwóch pozycjach dla różnych stawek podatku VAT. Całkowitą wartość oferty stanowić będzie suma wartości netto oraz suma wartości podatku VAT.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

**Z upoważnienia Dyrektora
SPZZOZ w Nisku**

Główna Księgowa

Ewa Świąder

/podpisano elektronicznie/