SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY TP-11



Pi = 10,0 kW
Pz =5,0 kW
kz = 0,50
Ib = 7,8 A
In = 40 A

ZASILANIE Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

OBWÓD OŚWIETLENIA 1/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA 2/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA 3/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA 4/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA 5/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA 6/TP-11
OBWÓD OŚWIETLENIA7/TP-11
REZERWA
OBWÓD GNIAZD 8/TP-11
OBWÓD GNIAZD 9/TP-11
OBWÓD GNIAZD 10/TP-11
OBWÓD GNIAZD 11/TP-11
OBWÓD GNIAZD 12/TP-11
OBWÓD GNIAZD 13/TP-11
OBWÓD GNIAZD 14/TP-11
OBWÓD GNIAZD 15/TP-11
OBWÓD GNIAZD 16/TP-11
OBWÓD GNIAZD 17/TP-11
OBWÓD GNIAZD 18/TP-11
REZERWA
OBWÓD GNIAZD DATA 19/TP-11
OBWÓD GNIAZD DATA 20/TP-11

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

Stosowac szafkę 5x18
w wykonaniu podtynkowym, drzwi metalowe
Producenta osprzętu ustalić z Inwestorem na etapie budowy

Twój elektryk
Tomasz Korpik

ul. Bolesława Prusa 8
62-800 Pruszków k. Kalisza
NIP:618-184-82-62
tel. +48 609 496 858
e-mail: t.korpik@twoj-elektryk.pl
www.twoj-elektryk.pl

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Temat: ROZBUDOWA STAREGO KINA NA CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Nr budynku:

Projektował: mgr inż. Tomasz Korpik — WKP/0206/POOE/18

Opracował:

Sprawdził: inż. A. Strzelec — UAN-8386/71/86

Adres inwestycji: 63-460 NOWE SKALMIERZYCE ul. Mostowa dz. nr 1876/, 1877/6 obręb 1 jednostka ew. 301702_4 - Nowe Skalmierzyce

Skala: 1:100

Data: 12.2020

Nazwa rysunku: Schemat tablicy TP-11

Inwestor: GMINA i MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 63-460 SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

Nr rysunku: 14