

Olszowa, dnia 07.11.2023 r.

Numer referencyjny: 15/ZZO/2023/ZP-3

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego w nw. Postępowaniu

**Dotyczy:** postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

**Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 299,92 kW w formule "zaprojektuj wybuduj"**

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
36	Prosimy o informację Zamawiającego czy zgodnie z zapisami odnośnie falowników - minimum 10 wejść MPPT; dopusci falowniki z liczbą trackerów MPP w ilości 1 oraz liczbą przyłączy na tracker w ilości 10 (będzie posiadał minimum 10 wejść na 1MPPT)	<i>Zamawiający informuje, że dopuści.</i>	NIE

**Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.**

Z poważaniem: