


Rozdzielnica wnękowa:
XL³ S 160 metalowa IP40
(5x24mod.)
963x668x158
Produkcji: Legrand

Pi = 25kW

Ps = 10kW

Ib = 32A



UWAGA:

Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z tych samych faz co oświetlenie podstawowe dla danych pomieszczeń.

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Dierzbinie-Kolonia			
Adres obiektu budowlanego:	62-831 Korzeniew, Dierzbin-Kolonia 32, gm. Mycielin, działki nr 353/4, 353/5, 150/5, 150/6			
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanej Rozdzielnic R2		Skala rysunku	-
			Numer rysunku	E16
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant: branża: elektryczna	inż. Wojciech Majewski Specjalność instalacyjno-inżynieryjna		UAN.7342-107/91	05.2024
Opracował: branża: elektryczna	-			