

Warszawa, dnia: 2023-06-19

**Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Dębica („Zamawiający”)**

ul. Rzeszowska 142

39-200 Dębica

w imieniu zamawiającego działa pełnomocnik:

**Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych**

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Remont budynku Administracyjnego Nadleśnictwa (część mieszkalna) oraz przebudowa instalacji c.o. Jaworze”** – znak sprawy **SA.270.19.2023.ND.**

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

- 1.Czy w ramach wyceny mamy uwzględnić zestaw pompowy do instalacji solarnej oraz panele solarne do przygotowania C.W.U.?
- 2.Do jakiej części istniejącej instalacji C.O. i C.W.U. mamy się nawiązać?
- 3.Jakich wymiarów drzwi mamy uwzględnić w wycenie? Z uwagi na niską wysokość kotłowni drzwi 90x180 drewniane są ciężko dostępne.
- 4.Czy przewidziane jest skuwanie wylewki w pomieszczeniu kotłowni z uwagi na dużą różnicę poziomów wylewki między kotłownią a komunikacją?
- 5.Czy w ramach przetargu uwzględniono system odwodnienia budynku (drenaż w pomieszczeniach piwnicznych oraz wokół budynku) w celu osuszenia zawilgoconych ścian wewnętrznych? Osuszenie ścian oraz pomalowanie nie wyhamuje erozji tynku.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

- 1.Czy w ramach wyceny mamy uwzględnić zestaw pompowy do instalacji solarnej oraz panele solarne do przygotowania C.W.U.- Nie ma takiej potrzeby

2.Do jakiej części istniejącej instalacji C.O. i C.W.U. mamy się nawiązać - Do istniejącej instalacji w kotłowni

3.Jakich wymiarów drzwi mamy uwzględnić w wycenie? Z uwagi na niską wysokość kotłowni drzwi 90x180 drewniane są ciężko dostępne - Do wymiany należy uwzględnić jedną parę drzwi o szerokości 90 cm i wysokości 200 cm z wykonanie nadproża nad drzwiami z korytarza do kotłowni zgodnie z Projektem technicznym.

4.Czy przewidziane jest skuwanie wylewki w pomieszczeniu kotłowni z uwagi na dużą różnicę poziomów wylewki między kotłownią a komunikacją – Z uwagi na nierówności istniejącej posadzki cementowej w kotłowni należy skuć istniejącą posadzę.

5.Czy w ramach przetargu uwzględniono system odwodnienia budynku (drenaż w pomieszczeń piwnicznych oraz wokół budynku) w celu osuszenia zawilgoconych ścian wewnętrznych? Osuszenie ścian oraz pomalowanie nie wyhamują erozji tynku – nie jest planowane wykonanie odwodnienie budynku.

Pełnomocnik Zamawiającego

(-) dr Paweł Drembkowski