

**UNIwersYTECKI DzieciĘCY SzPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofa w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2022-02-07

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**PN- 1/22/27/4**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w UDSK– znak sprawy PN-1/22/27**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Treść pytań:**

1. Podtrzymujemy swoje zdanie, że certyfikaty o spełnianiu wymagań zachowania współczynnika przenikania ciepła poniżej 0,9W/m<sup>2</sup>K dla okien i drzwi wydane przez akredytowane laboratoria nie powinny być wymagane na etapie realizacji, a już tym bardziej na etapie składania ofert. Koszt wydania certyfikatu dla 1 okna waha się od 840,00zł netto do 2840 zł netto- w zależności od konstrukcji okiennej, zależy również od grubości pakietów szybowych itp. Z uwagi na fakt, iż w zestawieniu podanym w tabeli exel są różne typy okien i drzwi - wyrobienie certyfikatów do każdej pozycji wiąże się z kosztem rzędu 29 000,00 zł netto. Poniesione koszty nie są zwracane Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane do realizacji. W związku z tym, opierając się na art. 105 pkt4 i art. 106 pkt 3 ustawy PZP prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia do oferty własnych obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uw dla poszczególnych konstrukcji okiennych i drzwiowych w zamian za płatne certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi udzielono w dniu 24.01.2022 r. Pismo PN-1/22/27/3

2. Prosimy o potwierdzenie łącznej ilości stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany. Wg zestawienia zawartego w exel jest 503 szt okien i 10 szt drzwi. Wg nas, wartość wymiany takiej ilości stolarki wraz z robotami towarzyszącymi nie przekroczy wartości szacunkowej zamówienia podanej w SWZ (ponad 5 mln euro). Zakładamy, że podana w SWZ wartość szacunkowa dotyczy całej modernizacji budynku, a nie wartości zamówienia jakim jest „Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w UDSK”. Jeśli jednak podana wartość jest wyliczona właściwie dla samej dostawy i wymiany stolarki prosimy o udostępnienie rysunków i ilości całego zakresu zamówienia.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi udzielono w dniu 24.01.2022 r. Pismo PN-1/22/27/3

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwej ilości stolarki, w której należy zastosować szkło o ograniczonej przepuszczalności energii. W odpowiedziach z dnia 19.01.2022r. iż szkło o ograniczonej przepuszczalności energii należy zastosować w 171szt okien i 6 szt. drzwi balkonowych, natomiast z zestawienia exel wynika, iż należy je zastosować w 221 szt. okien i w 8 szt. drzwi.

**Odpowiedź:** Szkło o ograniczonej przepuszczalności energii należy zastosować w 221 szt. okien i 6 szt. drzwi balkonowych

4. Zgodnie z pkt 8 SWZ, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawionych zgodnie z Prawem Budowlanym przez producenta stolarki o spełnieniu wymagań opisanych w OPZ przy dostawie stolarki okiennej, zamiast przedstawiania opisanych w w/w punkcie certyfikatów i atestów? Brak możliwości wystawienie deklaracji na niewyprodukowany asortyment.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przedstawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawionych zgodnie z Prawem Budowlanym przez producenta stolarki o spełnieniu wymagań opisanych w OPZ przy dostawie stolarki okiennej, zamiast przedstawiania opisanych w w/w punkcie certyfikatów i atestów.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik przenikalności cieplnej dla stolarki drzwiowej wymagany jest maksymalnie 1,3 W/m<sup>2</sup>\*K natomiast Zamawiający wymaga 0,9 W/m<sup>2</sup>\*K. Proszę o zgodę na zastosowanie stolarki drzwiowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem w swz.

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
  
mgr Iwona Kisiel