

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I."** – znak sprawy 13/13PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19

1. W opisie technicznym architektury punkt 6.1 znajdują się następujące zapisy:
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym instalacji sanitarnych. Wszystkie przejścia przez stropy oraz strefy pożarowe pionowe, muszą być odpowiednio zabezpieczone p.poż. – zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczególnych branż oraz wytycznymi p.pożarowymi.

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja centralnego ogrzewania nie jest w zakresie przetargu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie jest w zakresie postępowania..

2. W opisie technicznym architektury punkt 6.3 znajdują się następujące zapisy:

6.3. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalację j.w. należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym instalacji sanitarnych. Wszystkie przejścia przez stropy oraz strefy pożarowe pionowe, muszą być odpowiednio zabezpieczone p. poż. – zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczególnych branż oraz wytycznymi p.pożarowymi

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja zasilania nagrzewnic nie jest w zakresie przetargu, gdyż w projekcie jest tylko wentylacja mechaniczna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt nie przewiduje nagrzewnic, wykonać zgodnie z projektem.

3. W opisie technicznym architektury punkt 6.6 znajdują się następujące zapisy:

6.6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalację kanalizacji deszczowej, należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym arch.-bud. oraz instalacji sanitarnych. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z przebudowywanego budynku przewiduje się wykonać poprzez istniejące podłączenie (rynny i rury spustowe) do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, zlokalizowanej na działce Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja kanalizacji deszczowej nie jest w zakresie przetargu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

4. W opisie technicznym architektury punkt 6.8 znajdują się następujące zapisy:

6.8. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji, należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym instalacji sanitarnych. Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy budowlane i nośne obiektu, należy każdorazowo zabezpieczyć konstrukcyjnie.

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja klimatyzacji nie jest w zakresie przetargu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z normami p. poż. Należy wykonać instalację.

Zamawiający

