

Międzyzdroje dnia: 2024-02-22

**Gmina Międzyzdroje**  
Plac Ratuszowy 1  
72-500 Międzyzdroje

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na "" **Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach**"" – znak sprawy **RI.ZP.271.3.2024**.

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

W punkcie 3 podpunkcie 3 zamawiający wymaga jakiś konkretny parametr natężenia oświetlenia pionowego?

W normie nie ma wskazania a na ten parametr, jest tylko natężenie poziome – 200 lx przy równomierności 0,6.

W punkcie 2 podpunkcie 4 jest zapis o modernizacji oprzewodowania i tablic rozdzielczych. Proszę o informację co zamawiający ma na myśli?

**Odp. do części pierwszej pytania** - Zamawiający wymaga zastosowania parametrów oświetlenia, zgodnie z normą PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie” dla II klasy rozgrywek.

Druga klasa oświetlenia przy wymaganych 200 lx, nakłada obowiązek stosowania źródeł o lepszym wskaźniku barw, mniejszym olśnieniu zawodników, a także zapewnienie wysokiej równomierności oświetlenia (minimalne do średniego natężenia oświetlenia poziomego) na poziomie minimum 0,6.

#### **Do części drugiej pytania**

Modernizacja oprzewodowania i tablic rozdzielczych - obejmuje wymianę oprzewodowania w każdym słupie (8 słupów) i w szafach sterujących przy każdym słupie tj. oprzewodowanie między szafą sterującą a oprawami na każdym słupie należy bezwzględnie wymienić na nowe.

---

## Pytanie nr 2

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że oświetlenie bieżni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

**Odp.** Bieżnia lekkoatletyczna stanowi integralną część sportową z płytą boiska piłkarskiego, tak więc przy montażu i ustawieniu opraw należy uwzględnić również oświetlenie bieżni lekkoatletycznej, wizualizacja posadowienia słupów/masztów stanowi zał. nr 9 – lokalizacja 8 słupów na stadionie i zał. nr 9 – stadion działka;

2. Uprzejmie proszę o informację, czy w celu wymiany opraw na słupach będzie możliwość wjazdu podnośnikiem kosзовym na bieżnię?

**Odp.** TAK, szczególnie z jednej strony (od strony budynku) – 4 słupy, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w uzgodnieniu z Administratorem Stadionu.

3. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe miały system sterowania umożliwiający redukcję mocy? Pytam, gdyż pozwoli to wygenerować dodatkowe oszczędności kiedy 100 % mocy oświetlenia nie będzie potrzebne np. podczas treningów.

**Odp.** TAK - Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe miały system sterowania umożliwiający redukcję mocy. Należy również utrzymać dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na korzystanie z części oświetlenia np. podczas treningów a w pełnym zakresie podczas rozgrywek sportowych;

4. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe posiadały dodatkową powłokę antykorozyjną z uwagi na szkodliwy wpływ soli morskiej na terenie boiska?

**Odp.** TAK – ze względu na warunki nadmorskiego klimatu;

5. Uprzejmie proszę o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również dostosowanie zabezpieczeń w szafach elektrycznych

**Odp.** TAK

6. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe miały temperaturę barwną 4000 K? Pytam, ponieważ zgodnie z wytycznymi w normie PN\_EN 12193 temperatura barwowa powinna być dobrana do poziomu natężenia?

**Odp.** Zamawiający wymaga aby oprawy oświetleniowe miały temperaturę **barwną 5000 K;**

7. Uprzejmie proszę o informację czy instalacja zasilająca oprawy jest sprawna i eksploatowana obecnie?

**Odp.** instalacja zasilająca oprawy działa już od 20 lat, jest wyeksploatowana, dlatego też Zamawiający w przedmiocie zamówienia uwzględnił – modernizację przewodowania i szaf rozdzielczych.

W ramach zakresu prac należy uwzględnić również sprawdzenie połączenia instalacji między słupami do głównej skrzynki oraz sprawdzić także stan techniczny śrub na łącznikach i wyciągi.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający w pkt 3 SWZ (str. 5/28) zastrzegł i sugeruje, że oczekuje od Wykonawców na ich wniosek przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego oświetlenia, który był przedmiotem inwestycji w 2003 i 2004 r.

8. Proszę o informację czy w ramach spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna jedynie roboty budowlane zrealizowane w budynkach użyteczności publicznej? Pytam ponieważ tylko takie roboty można zakwalifikować czy faktycznie zostały wykonane, jak również czy zostały wykonane należycie?

**Odp.** Zamawiający, w SWZ określił, że uzna gdy Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum dwie roboty **o podobnym profilu zamówienia – roboty w zakresie instalacji elektrycznych** o wartości brutto równiej lub wyższej od 150 000, PLN każda (bez wskazania, iż muszą to być roboty budowlane zrealizowane w budynkach użyteczności publicznej).

### **Pytanie nr 3**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia należy sprawdzić czy przewody zasilające są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji, a w przypadku kiedy nie będą spełniały wymaganych norm to należy je wymienić na nowe.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego.**

Zamawiający określił w SWZ – „Modernizacja oprzewodowania i tablic rozdzielczych” – co obejmuje **wymianę** oprzewodowania w każdym słupie (8 słupów) i w szafach sterujących przy każdym słupie tj. oprzewodowanie między szafą sterującą a oprawami na każdym słupie należy bezwzględnie wymienić na nowe.

Ponadto, w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 5 ppkt 4 Zamawiający określił m.in „Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe”.

BURMISTRZ  
Mateusz Bobek