

**Gmina Międzyzdroje**

Plac Ratuszowy 1

72-500 Międzyzdroje

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Przebudowa ul. Kopernika, Mickiewicza, Rybackiej w Międzyzdrojach polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej.**

Numer referencyjny: RI.ZP.271.13.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

W związku z zapisem przedmiaru robót w pkt. 2 i pkt. 6 prosimy o wyjaśnienie czy destrukcja bitumiczna powstała w wyniku prowadzenia przebudowy, będzie własnością Zamawiającego a wykonawca ma tylko wywieźć materiał na wskazany plac w odległości 1,0 km.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż destrukcja asfaltowa stanowi własność Zamawiającego i należy go przewieźć we wskazane miejsce w odległości do 2,0 km (ul. Usługowa, Międzyzdroje).

**Pytanie nr 2.**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

W związku z poz. nr 19 przedmiaru robót oraz brakiem wymagań co do regulacji krawężnika, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, że światło krawężnika na wjazdach po wykonaniu nawierzchni będzie wynosiło od 1,0 cm do 5,0 cm.

### Pytanie nr 3.

W związku z poz. nr 19 przedmiaru robót oraz brakiem SST co do regulacji krawężnika, prosimy o potwierdzenie, że nie będzie potrzeby regulacji krawężników i wjazdów w miejscach w których istniejący krawężnik po wykonaniu nowej nawierzchni będzie wystawał ponad jezdnię.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że nie będzie potrzeby regulacji krawężników i wjazdów w miejscach, w których istniejący krawężnik po wykonaniu nowej nawierzchni będzie wystawał ponad jezdnię.

W przypadku gdy krawężnik będzie poniżej warstw asfaltowych, wówczas wykonawca będzie zobowiązany do ich wyregulowania, a ich wysokość powinna wynosić nie mniej niż 5cm.

**BURMISTRZ**  
*Mateusz Bobek*

Sporządził: Referat Infrastruktury  
Magdalena Olejniczak  
e-mail: um\_magdalenaolejniczak@miedzyzdroje.pl  
nr tel. 91 3275661