



Ochronę należy obić wszystkie urządzenia wystające na dachu montując w ich pobliżu (1m) pionowe sztyce wystające 1m ponad urządzenie połączzone ze zwodami odgromowymi na dachu

Dodatkowo należy również połączyć przewodami wyrównawczymi metalowe obudowy urządzeń ze zwodami wyrównawczymi na dachu

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: Inst. elektr.	mgr inż. Michał Sadowski specjalista i urzędnik.	upr. L00/0589/ PMGE/06
PROJEKT WYKONAWCZY				
Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA ŻŁOBKA POPRZECZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU		nr rysunku: E-7		
Lokalizacja: ul. Szkolna 9 62-860 Opatówek działka nr ewid. 104/26, 104/3 obręb ewidencyjny: 300708_4.0001 Młaso Opatówek jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek identyfikatory działek: 300708_4.0001.104/26; 300708_4.0001.104/3.		skala: 1:100		
Inwestor: Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek				
Tytuł rys.: INSTALACJA ODGROMOWA - DACH				
BRANŻA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				