

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.8.2023.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **22.03.2023r.**

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Błachownia w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710, z późn. zm.*) odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniach 03.03.2023r., 06-10.03.2023r., 13.03.2023r. w następujący sposób:

### **Pytanie nr 1**

W związku z rozbieżnościami w lokalizacji ścianek szczelnych na rysunkach ogólnych obiektu mostowego oraz brakiem jakichkolwiek wytycznych w projekcie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie lokalizacji, długości i profilu ścianek szczelnych tymczasowych wokół podpór obiektu mostowego.

**Odpowiedź:** Ścianki tymczasowe Wykonawca powinien dobrać do własnego przyjętego sposobu realizacji projektu (zadania).

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie przewiduje zastosowania traconych ścianek szczelnych w rejonie podpór obiektu mostowego.

**Odpowiedź:** Ścianki tymczasowe Wykonawca powinien dobrać do własnego przyjętego sposobu realizacji projektu (zadania).

### **Pytanie nr 3**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – plik pn. „Decyzja środowiskowa.pdf”.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na etapie realizacji zamówienia na zmianę technologii posadowienia obiektu mostowego, np. zmianę typu pali fundamentowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. Zamawiający ostatecznie podejmie decyzję, po otrzymaniu rozwiązania zamiennego. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć stosowną dokumentację zamienną z obliczeniami, wszystkimi niezbędnymi opiniami i ewentualnie uzyskać zmiany decyzji, w tym decyzji ZRID, lub dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy z oświadczeniami projektantów o zmianie nieistotnej. Zamawiający zaznacza, że powyższe działania nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na etapie realizacji Zamówienia na zmiany nieistotne w dokumentacji w rozumieniu Prawa Budowlanego, nie wymagające uzyskania nowych pozwoleń i decyzji, np. na zmianę typu konstrukcji ustroju nośnego obiektu mostowego lub zmianę kształtu podpór?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. Zamawiający ostatecznie podejmie decyzję, po otrzymaniu rozwiązania zamiennego. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć stosowną dokumentację zamienną z obliczeniami, wszystkimi niezbędnymi opiniami i ewentualnie uzyskać zmiany decyzji, w tym decyzji ZRID, lub dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy z oświadczeniami projektantów o zmianie nieistotnej. Zamawiający zaznacza, że powyższe działania nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy.

#### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na etapie realizacji zamówienia na zmiany w dokumentacji projektowej polegające na zmniejszeniu rozpiętości przęsła i zwiększeniu liczby podpór estakady?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. Zamawiający ostatecznie podejmie decyzję, po otrzymaniu rozwiązania zamiennego. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć stosowną dokumentację zamienną z obliczeniami, wszystkimi niezbędnymi opiniami i ewentualnie uzyskać zmiany decyzji, w tym decyzji ZRID, lub dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy z oświadczeniami projektantów o zmianie nieistotnej. Zamawiający zaznacza, że powyższe działania nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy.

#### Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości drzew do wycinki należy przyjmować na podstawie udostępnionej Inwentaryzacji przyrodniczej i wskazanych w niej wartości "UK - usunąć drzewo/krzew ze względu na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu".

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o wskazanie materiałów pochodzących z rozbiórki, które stają się własnością Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Stare znaki drogowe, kostka brukowa z rozbiórki, kostka granitowa.

#### Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca odwozu (adresu) materiałów pochodzących z rozbiórki, które należy przekazać Zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Miejsce odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki na terenie miasta w odległości do 15 km od placu budowy.

#### Pytanie nr 10

Załączone do projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzenie GDDKiA straci swoją ważność w trakcie realizacji zadania (18 miesięcy od dnia 23.11.2021). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ponowne zatwierdzenie lub przedłużenie, projektu stałej organizacji ruchu odbędzie się staraniem i kosztem Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie nr 11

Załączone do projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzenie Starostwa Powiatu Kędzierzyn Koźle, straciło swoją ważność. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ponowne zatwierdzenie lub przedłużenie, projektu stałej organizacji ruchu odbędzie się staraniem i kosztem Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym w kolumnie 3. Dopuszczalne wartości graniczne Zamawiającego odnoszą się do Kwoty brutto poszczególnych etapów.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 13**

W harmonogramie rzeczowo - finansowym, zostały wprowadzone dopuszczalne wartości graniczne Zamawiającego. Ich sumy są niższe od 100%, co uniemożliwia wybranemu Wykonawcy prawidłowe wypełnienie kolumny 4. "Udział w ofercie", tak aby wartości te mieściły się w wartościach granicznych oraz żeby ich suma wynosiła 100%.

**Odpowiedź:** Suma maksymalna wartości wszystkich pozycji harmonogramu jest większa niż 100%. Zamawiający nie zmienia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Suma wszystkich wartości procentowych harmonogramów po ich wypełnieniu przez wybranego Wykonawcę ma wynosić 100%.

#### **Pytanie nr 14**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentu z poprawnymi wartościami.

**Odpowiedź:** Suma maksymalna wartości wszystkich pozycji harmonogramu jest większa niż 100%. Zamawiający nie zmienia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Suma wszystkich wartości procentowych harmonogramów po ich wypełnieniu przez wybranego Wykonawcę ma wynosić 100%.

#### **Pytanie nr 15**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie decyzji środowiskowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – plik pn. „Decyzja środowiskowa.pdf”.

#### **Pytanie nr 16**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu budowlanego.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej projekt budowlany – plik pn. „Projekt budowlany.7z 001-008”.

#### **Pytanie nr 17**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie tabeli robót ziemnych dla robót drogowych.

**Odpowiedź:** Tabela robót zamiennych nie jest obowiązkowym elementem dokumentacji. Zamawiający nie dysponuje tabelą.

#### **Pytanie nr 18**

Obiekt mostowy: na rysunkach 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3 oraz na rysunku 21.2 wskazano nieistniejącą klasę betonu C37/45. Prosimy o podanie właściwej klasy betonu.

**Odpowiedź:** C35/45.

#### **Pytanie nr 19**

Obiekt mostowy: na rysunkach 18.2, 19.2 i 20.2 beton ustroju nośnego jest klasy C30/37, a w opisie technicznym beton ustroju nośnego jest klasy C35/45. Prosimy o określenie właściwej klasy betonu.

**Odpowiedź:** C35/45.

#### **Pytanie nr 20**

Wnosimy o enumeratywne wskazanie wszystkich rozbieżności opisu przedmiotu zamówienia dotyczących zakresów i standardów świadczeń lub usunięcie z pkt. 18.2 SWZ oraz §1 ust. 7 PPU następującego zdania: „Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym poziomie szczegółowości składających się na Opis Przedmiotu Zamówienia i przyszłą Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania”. Zgodnie z utrwaloną od wielu lat linią orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz judykaturą sądów powszechnych obowiązek opracowania spójnego, jednoznacznego i wyczerpującego przedmiot zamówienia ciąży na Zamawiającym. Ponadto zgodnie z art. 433 ustawy Pzp umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego (SWZ jest załącznikiem do niej) nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Tym samym wykonawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za przyjęcie do wyceny za wykonanie przedmiotu zamówienia niespójnych i niejednoznacznych postanowień SWZ, takie zastrzeżenie stanowi klauzulę abuzywną i nie może zasługiwać na ochronę w świetle obowiązującego prawa oraz utrwalonych zasad współżycia społecznego i gospodarczego przeznaczenia prawa.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. W ocenie Zamawiającego wskazana wyżej klauzula umowna nie stanowi naruszenia art. 433 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca, przed złożeniem oferty w postępowaniu ma możliwość zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia (w tym odbycia zalecanej wizji lokalnej) i w razie wątpliwości co do tego zakresu – uzyskania od Zamawiającego stosownych wyjaśnień, co w toku niniejszego postępowania ma miejsce.

#### **Pytanie nr 21**

Wnosimy o wykreślenie z pkt. 20.4 SWZ ppkt 1), 2) oraz 3) ponieważ ich treść nie odpowiada przepisom prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać jedynie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wniesienia należytego wykonania umowy. Nie budzi obecnie wątpliwości, że Zamawiający ponadto może także żądać informacji koniecznych do wypełnienia wzoru umowy. Wszelkie dodatkowe zobowiązania mogą być precyzowane dopiero w drodze postanowień umownych, które wykonawca zaakceptuje poprzez jej podpisanie i dopiero w drodze umowy na wykonawców mogą być nakładane kolejne obowiązki i rygory terminowe, które wprost nie wynikają z ustawy Pzp. W szczególności ustawa zawiera katalog okoliczności regulując sytuację braku możliwości podpisania umowy oraz prawa do zatrzymania wadium.

Pośród tych precyzyjnie określonych przesłanek nie ma postanowień, które zostały przez Zamawiającego wykreowane w pkt. 20.4 SWZ. Zwracamy także uwagę na to, że na etapie poprzedzającym umowę Zamawiający nie tylko nie jest uprawniony do żądania przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, ale także nie ma możliwości do wnoszenia do niego uwag, zwłaszcza, że specyfikacja nie zawiera szczegółowych wymagań związanych z zatwierdzeniem harmonogramu przed zawarciem umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, iż harmonogram rzeczowo-finansowy jest integralną częścią PPU i żądanie jego złożenia, po wyborze konkretnego Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy jest ze wszech miar uzasadnione. Harmonogram zawiera bowiem informacje niezbędne do wypełnienia wzoru umowy i skutecznego jej zawarcia.

#### **Pytanie nr 22**

Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie podwyższenia sumy (limitu) wartości brutto wynikających z faktur częściowych, o której mowa w § 9 ust. 1 PPU do 90% kwoty wynagrodzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej zmiany § 9 ust. 1 PPU:

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż jedna faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć **90%** kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 23**

Wnosimy o ujednolicenie (doprowadzenie do zgodności) § 11 ust. 1 PPU z pkt. 22.1 SWZ poprzez zastąpienie wyrażenia „5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1” na „5% ceny całkowitej brutto”.

Uzasadniając powyższe wskazujemy, że pojęcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy odnosi się każdorazowo do oferty jaką wykonawca składa przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającej z umowy. Powyższe oznacza, że w przypadku zmiany umowy o zamówienie publiczne w części odnoszącej się do jej wartości, zmiana wartości wniesionego zabezpieczenia nie jest wymagana. Powyższe potwierdza opinia zamieszczona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pt.: „Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy”\*, w której to UZP wyjaśnia, że: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane jako określony procent ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Ustawodawca w sposób jasny i precyzyjny określa również dopuszczalną wysokość kwoty zabezpieczenia posługując się widełkami procentowymi (zasadniczo do 5%) odnoszącymi się do ceny całkowitej podanej w ofercie albo nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Z powyższego wynika więc, że wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej. Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmów dających zamawiającemu uprawnienia do żądania podwyższenia zabezpieczenia (brak uregulowań dotyczących automatycznej waloryzacji kwoty zabezpieczenia). Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że w przypadku podwyższenia wartości umowy o zamówienie publiczne, brak podstaw prawnych w ustawie – Prawo

zamówień publicznych do wysunięcia przez zamawiającego żądania uzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia) wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie ustawą Pzp w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne ustawodawca dopuszcza jedynie możliwość zmiany formy zabezpieczenia przez wykonawcę na inną lub kilka form. W takim przypadku zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości". Warto przy tym wskazać, że choć przytoczona opinia została wydana w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy Pzp, to na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego nadal zachowuje swoją aktualność.

\* (<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezitego-wykonania-umowy>)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie widzi konieczności ujednolicenia cytowanych w pytaniu postanowień dotyczących wniesienia zabezpieczenia umowy.

#### **Pytanie nr 24**

Proszę o informację czy zamawiający posiada Prawa Autorskie do projektu.

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 25**

Proszę o informację na kim spoczywa koszt Nadzoru Autorskiego. Czy oferent ma przewidzieć ten koszt w ofercie?

**Odpowiedź:** Koszt Nadzoru Autorskiego spoczywa na Zamawiającym.

#### **Pytanie nr 26**

Na rysunku przedstawiającym przekrój poprzeczny mostu widoczne jest umocnienie dna rzeki Kłodnicy narzutem kamiennym po 15 m przed i za obiektem. Wykonawca prosi o informację odnośnie rozmiaru kamienia na narzut.

**Odpowiedź:** Wymiar kamienia łamanego na narzut 63/250 mm.

#### **Pytanie nr 27**

Wykonawca prosi o wykonanie i załączenie korekty przedmiaru robót w zakresie robót ziemnych. Z obliczeń wykonawcy wykonanych na podstawie przedłożonej dokumentacji wynika, że roboty ziemne są niedoszacowane o około 35%.

**Odpowiedź:** Przedmiar załączony jest pomocniczo do dokumentacji projektowej. Wykonawca winien opierać się na własnych wyliczeniach i uwzględnić je w ofercie. Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieuwjęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 28**

Na rysunku przekroju podłużnego mostu minimalna wysokość ekranu przeciwoślusieniowego między osią 1 i 2 podane jest 220 cm, natomiast przy osi 5 minimalna wysokość to 250 cm. Jaka jest minimalna wysokość ekranu przeciwoślusieniowego.

**Odpowiedź:** Ekran powinien mieć min. 250 cm wysokości.

#### **Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuszcza bezpośrednie posadowienie obiektu mostowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. Zamawiający ostatecznie podejmie decyzję, po otrzymaniu rozwiązania zamiennego. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć stosowną dokumentację zamienną z obliczeniami, wszystkimi niezbędnymi opiniami i ewentualnie uzyskać zmiany decyzji, w tym decyzji ZRID, lub dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy z oświadczeniami projektantów o zmianie nieistotnej. Zamawiający zaznacza, że powyższe działania nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy.

**Pytanie nr 30**

Na przekrojach poprzecznych mostu wysokość deski gzymsowej raz podana jest o wysokości 60cm innym razem 50cm. Jaka jest wysokość desek gzymsowych.

**Odpowiedź:** Wysokość desek gzymsowych wynosi 60 cm, w 32 deskach jest wcięcie na wysokość 10 cm.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o podanie przesuwów dylatacji w poszczególnych osiach.

**Odpowiedź:** Przerwy dylatacyjne zwymiarowane są na rysunkach.

**Pytanie nr 32**

Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania rozpoznania saperskiego?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 33**

Czy w ofercie należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 34**

Czy w ofercie należy uwzględnić koszt nadzoru środowiskowego?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 35**

Wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt budowlany, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o pozwolenie wodnoprawne. Powyższe dokumenty stanowią istotną część opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej projekt budowlany – plik pn. „Projekt budowlany.7z 001-008”; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – plik pn. „Decyzja środowiskowa.pdf”; pozwolenie wodnoprawne – plik pn. „Decyzja wodno-prawna.pdf”.

**Pytanie nr 36**

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących klasy betonu płyty pomostu. W opisie technicznym punkt 2.8 jest C35/45 a na rysunku nr 18.2 jest C30/37.

**Odpowiedź:** Właściwa klasa betonu to C35/45.

**Pytanie nr 37**

W przedmiarze robót nie wymieniono pozycji dotyczących zbrojenia i betonowania kap chodnikowych, które są w zawarte w projekcie wykonawczym. W których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić te pozycje.

**Odpowiedź:** Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. W przypadku stwierdzenia braku w przedmiarze należy je uwzględnić w ofercie.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

**Pytanie nr 38**

Wnosimy o uzupełnienie rysunków o zestawienie i ciężar blach cięgien - rys.17.2 i rys.17.3.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada rysunków i zestawień.



#### **Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający udostępni teren na czasowe zajęcie pod budowę dróg technologicznych umożliwiających dojazd do terenu budowy mostu i estakady od strony ul. Strzeleckiej i ul. Przyjaźni?

**Odpowiedź:** Wykonawca musi we własnym zakresie zorganizować i urządzić teren placu budowy w tym dojazd do niego.

#### **Pytanie nr 40**

Wnosimy o dokładne określenie okresu rębnego określonego przez Inżyniera zgodnie z opisem STWiORB.

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie robót poza okresem rębnym wymaga odrębnych zezwoleń - do uzyskania w gestii wykonawcy robót.

#### **Pytanie nr 41**

Dotyczy obiektu mostowego. Zgodnie z rysunkiem nr 2 Widok z góry należy wykonać barierę drogową H2W2 z pochwytem dla pieszych i wypełnieniem szczeblinkowym natomiast zgodnie z rysunkiem nr 5 Przekroje z widokiem na podpórę, specyfikacją M 19.00.00 należy zastosować barierę H2W1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i skonkretyzowanie jakie bariery należy przewidzieć na obiekcie mostowym.

**Odpowiedź:** Należy montować bariery typu H2W1.

#### **Pytanie nr 42**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć wykonanie przeciwnapadków w warstwie ścieralnej z asfaltu lanego? Na przekrojach poprzecznych nie są opisane przeciwnapadki. Z kolei w STWiORB M.15.04.01. i na rys 23 są wzmianki o przeciwnapadku. Jeśli jest konieczność wykonania przeciwnapadków prosimy o podanie ilości m2.

**Odpowiedź:** Nie należy wykonywać przeciwnapadków.

#### **Pytanie nr 43**

Dotyczy obiektu mostowego (estakada nad doliną Kłodnicy i most nad kanałem Gliwickim). Zakres ekranów przeciwnapadzeniowych. W udostępnionym opisie technicznym jest zapis „Projekt ekranów stanowi oddzielny tom projektu”. Prosimy o udostępnienie projektu ekranów o którym mowa.

**Odpowiedź:** Opis ekranów znajduje się w specyfikacji D-07.09.01 OSŁONY.

#### **Pytanie nr 44**

Dotyczy dostępu do terenu budowy. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający przewiduje występowanie utrudnień i ograniczeń w dostępie do terenu budowy mogących powodować ograniczenia w możliwym prowadzeniu robót?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 45**

Prosimy o udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej projekt budowlany – plik pn. „Projekt budowlany.7z 001-008”.

#### **Pytanie nr 46**

Prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej projekt zagospodarowania terenu – plik pn. „Projekt zagospodarowania terenu.7z”.

#### **Pytanie nr 47**

Prosimy o udostępnienie wszelkich uzgodnień i decyzji.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej uzgodnienia i decyzje.

#### **Pytanie nr 48**

Prosimy o podanie dokładnej nazwy Beneficjenta Wadium wnoszonego w formie gwarancji.

**Odpowiedź:** Beneficjent Gwarancji: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

**Pytanie nr 49**

Stała organizacja ruchu – czy zamawiający potwierdza konieczność stosowania gniazd typu RS do montażu wszystkich znaków drogowych. Czy tylko dla znaków zlokalizowanych na wyspach w obrębie skrzyżowań w celu umożliwienia przejazdów ponadgabarytowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zatwierdzonym STWiORB.

**Pytanie nr 50**

Warunki ogólne ST DM- 00.00.00 pkt. 1.6 . Czy Zamawiający potwierdza konieczność ujęcia w ofercie kosztów związanych z terenem pod zaple Zamawiającego/Inżyniera?

**Odpowiedź:** Koszty związane z terenem pod zaplecze należy ująć w ofercie.

**Pytanie nr 51**

Warunki ogólne ST DM- 00.00.00 pkt. 1.5.2.1 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia do realizacji przedmiotowego zadania, oraz co dokładnie (jakie zakresy) należy uwzględnić w ofercie uwzględniając poniższe zapisy

- uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych (jeśli będzie wymagane),
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będzie wymagane),
- uzyskania uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,
- uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej (jeśli będzie wymagane),
- uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jeśli będzie wymagane),
- uzgodnienia w zakresie warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej, ciepłej oraz dostaw wody, zrzutu ścieków oraz wywozu odpadów,

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 52**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy wartość wymaganych robót budowlanych należy podać w kwocie netto czy brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wartości podane w pkt 8.2. SWZ są wartościami brutto.

**Pytanie nr 53**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy wskazana w warunku wartość nie mniejsza niż 15 000 000,00 zł dotyczy całego zamówienia/umowy czy odnosi się tylko do konkretnego zakresu prac tj. budowa/przebudowa/rozbudowa drogi/dróg.

**Odpowiedź:** Podana kwota dotyczy konkretnego zakresu robót – patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 17.02.2023r.

**Pytanie nr 54**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o zmianę lub usunięcie pojęcia "dobrej jakości i właściwej organizacji" w § 1 ust. 6 Umowy, są to pojęcia ocenie i subiektywne. Kto miałby oceniać właściwą organizację Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 55**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o zmianę w §3 ust. 2 pkt. 4 Umowy na: "po uprzednim wezwaniu Wykonawcy", bowiem bez wezwania Wykonawca może nie wiedzieć, że wykonuje umowę zdaniem Zamawiającego np. "bez należytej staranności". Ponadto w dalszej kolejności celem stron jest realizacja Umowy, a nie nakładanie kar umownych na jedną z nich.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej zmiany § 3 ust. 2 pkt 2 PPU:



„odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, **po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy;**”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 56**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o zmianę kary umownej na: 5% w §10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, ponieważ możliwość obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% jest wygórowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany § 10 ust. 2 PPU, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 57**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o wydłużenie terminów wskazanych w §12 ust. 3 Umowy oraz §13 ust. 5 Umowy, z uwagi na fakt, iż termin 48 h jest rażąco krótki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 58**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o usunięcie zapisu w §14 ust. 2 Umowy: "z tytułu zmniejszenia umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia", bowiem Wykonawca zostaje pozbawiony możliwości odzyskania np. co najmniej kosztów które poniósł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (*wnioskowanie a contrario*) ma możliwość jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia, jeżeli wskaże minimalną wartości lub wielkość świadczenia stron. § 14 ust. 2 Umową czyni zadość temu wymogowi ustawy.

#### **Pytanie nr 59**

W związku z projektem Umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uprzejmie proszę o zmianę zapisu §15 ust. 8 Umowy poprzez określenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia dla Wykonawcy - a nie "zmianę wysokości". Przepis w aktualnym brzmieniu oznacza, że Zamawiający może zmienić wynagrodzenie, tj. także obniżyć, który to zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody. Określenie „zmiana wysokości wynagrodzenia” oznacza właśnie to, iż w niektórych przypadkach, np. w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza również obniżenie wysokości wynagrodzenia.

#### **Pytanie nr 60**

Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy §9 ust. 1 i dopuszczenie fakturowania częściowego do 95% kwoty wynagrodzenia brutto co jest wartością powszechnie stosowaną w umowach na roboty budowlane. Przy obecnych zapisach ostatnie 20% inwestycji będzie finansowane przez Wykonawcę, a co za tym idzie przy szacunkowej wartości zadania podanej w planie zamówień publicznych tj. 58 000 000,00 zł netto, zajdzie konieczność ponoszenia kosztów kredytowania przez banki ostatniej faktury na szacunkową kwotę około 11 600 000,00 zł netto, co niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na wysokość złożonych ofert przetargowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody. Wskazuje jednak, iż dokonuje zmiany PPU, która dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości wynagrodzenia brutto.

#### **Pytanie nr 61**

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych dla Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Przy szacunkowej wartości zadania podanej w planie zamówień publicznych tj. 58 000 000,00 zł netto kara w wysokości 0,05% wyniesie około 35 670,00zł/dzień podczas gdy analogiczna kara dla Zamawiającego opisana w ustępie 2 wynosi 0,001% czyli około 713zł/dzień, a więc 50 razy mniej!

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej zmiany § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 PPU:

„2) za **zwłokę w** rozpoczęciu robót w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 62**

Wnosimy o korektę pozycji przedmiarowej 49. Podana ilość krawężników kamiennych jest dwukrotnie zaniżona!

**Odpowiedź:** Wykonawca może sporządzić własną kalkulację. Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 63**

Wnosimy o wyjaśnienie ilości warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać warstwę grubości 5,5cm w ilości 2628,160m<sup>2</sup>, natomiast przedmiar w pozycji 31 mówi o warstwie grubości 11cm (5,5cm – krotność 2) w ilości 1148,175m<sup>2</sup>, a w pozycji 32 mówi o dodatku do warstwy grubości 1,5cm (1,0cm – krotność 1,5) również w ilości 1148,175m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Wykonawca może sporządzić własną kalkulację. Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 64**

W dokumentacji projektowej branży mostowej na rys. 20.2 i 21.2 występuje nieistniejąca klasa betonu C37/45. Prosimy o jednoznaczne określenie czy dla kap należy zastosować beton C30/37 czy C35/45?

**Odpowiedź:** Należy zastosować beton C35/45.

#### **Pytanie nr 65**

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i skonfrontowaniu jej z dokumentacją techniczną okazuje się, że nie ma możliwości dojazdu do podpór mostowych w osiach 1 i 2. Czy Zamawiający posiada jakiegokolwiek uzgodnienia z Wodami Polskimi odnośnie budowy mostu tymczasowego?

**Odpowiedź:** W ocenie Zamawiającego można dojechać do podpór 1 i 2.

#### **Pytanie nr 66**

§10 ust. 1 pkt 2) PPU: Wnosimy o zmianę sformułowania „za naruszenie terminu rozpoczęcia robót” na „za zwłokę w rozpoczęciu robót”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej zmiany § 10 ust. 1 pkt 2 PPU (patrz odpowiedź na pytanie nr 61):

„2) za **zwłokę w** rozpoczęciu robót w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;”.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 67**

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie kolidujących z projektowaną infrastrukturą wraz z odpowiednim zabezpieczeniem np. zamuleniem rur, unieczynnieniem sieci?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyklucza takiego rozwiązania. Decyzja ostateczna zostanie podjęta przez Zamawiającego na etapie realizacji robót, po określeniu jakiej infrastruktury dotyczy, sposobu zabezpieczenia lub unieczynnienia, po dostarczeniu przez Wykonawcę zgody od właściciela, gestora sieci na takie działanie.

#### **Pytanie nr 68**

Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci?

**Odpowiedź:** Koszt nadzoru gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy.

#### **Pytanie nr 69**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pokrywy studni kanału technologicznego mają posiadać herb miasta Kędzierzyn Koźle i posiadać dodatkową pokrywę antywłamaniową metalową z rygłem oraz kłódki typu KMM5W, zgodnie z zapisami pkt. 7.5 części opisowej projektu wykonawczego branży teletechnicznej.

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 70**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania wpustów deszczowych krawężnikowych?

**Odpowiedź:** Wypusty deszczowe zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 71**

Prosimy o wskazanie koloru RAL jaki wymaga Zamawiający dla aluminiowych słupów oświetleniowych i opraw.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją, kolorystyka opraw i kolor anodowania słupów na etapie wykonawstwa zostanie wskazana przez Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 72**

Projekt kanału technologicznego na odcinku obiektu mostowego zakłada poprowadzenie kanału technologicznego w okolicy krawędzi płyty żelbetowej ustroju nośnego jako podwieszenie dwóch rur HDPE 125mm i 110 mm zgodnie ze schematem mocowania rur do konstrukcji mostu. Zgodnie z projektem obiektu mostowego nad kanałem Gliwickim konstrukcja nośna poprzeczniczy stalowej uniemożliwia poprowadzenie rur HDPE 125 i 110 w sposób zgodny z projektem kanału technologicznego. Prosimy o wskazanie rozwiązania dla poprowadzenia kanału technologicznego pod obiektem mostowym.

**Odpowiedź:** Należy podwiesić kanał technologiczny z ominięciem poprzeczniczy (odgięcie).

#### **Pytanie nr 73**

Prosimy o potwierdzenie, że przewody do zasilania latarni na obiekcie mostowym należy umieścić w rurach osłonowych podwieszonych pod konstrukcją żelbetowej płyty ustroju nośnego?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 74**

Opis techniczny projektu budowy monitoringu zakłada wykonanie zasilania szafek CCTV kablem ujętym w projekcie elektrycznym. Prosimy o udostępnienie projektu zasilania szafek monitoringu oraz wskazanie ilości przedmiarowych wykonania zasilania szafek CCTV.

**Odpowiedź:** Zasilanie monitoringu (szafek CCTV) zostało ujęte w projekcie i przedmiarze przebudowy oświetlenia dot. Ronda na ul. Szpaków.

#### **Pytanie nr 75**

Odcinek 3, przedmiar Kanalizacja Deszczowa: Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 38 d2 „Inspekcja TV rurociągu wraz z raportem z inspekcji sieci kanalizacji deszczowej i nagraniem na płycie CD” wyrażona w metrach powinna wynosić „0”.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 76**

Odcinek 3, przedmiar Przejście dla Zwierząt: Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 22 d 6.1. „Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste” wyrażona w metrach powinna wynosić „0”.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 77**

Odcinek 4, przedmiar Projekt Drogowy: Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 38 d 4 „Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubość warstwy 15 cm” wyrażona w metrach kwadratowych powinna wynosić „0”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 78**

Odcinek 4, przedmiar Projektu Wodociągu: Jak interpretować ujemną wartość pozycji nr 31 d.2 oraz 34 d.2?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie rond na ul. Szpaków i ul. Przyjaźni/Energetyków na czas prowadzenia tam robót? Jeśli nie, prosimy o wskazanie, kto jest Zarządcą dróg na przedmiotowych rondach i czy koszt zajęcia pasa drogowego należy dodać do wyceny robót?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia rond na ul. Szpaków i ul. Przyjaźni/ Energetyków na czas prowadzenia robót. Zarządca drogi ul. Szpaków- Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego. Zarządca drogi ul. Przyjaźni/Energetyków - Prezydent Miasta Kędzierzyn- Koźle. Roboty będą prowadzone na przekazanym placu budowy; nie ma zajęcia pasa drogowego.

#### **Pytanie nr 80**

Prosimy o dołączenie do dokumentów przetargowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodno-prawnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – plik pn. „Decyzja środowiskowa.pdf”; pozwolenie wodnoprawne – plik pn. „Decyzja wodnoprawna.pdf”.

#### **Pytanie nr 81**

Opis projektu zagospodarowania zieleni informuje, że wycinkę drzew można przeprowadzać tylko między 1.09 a 31.01. Czy Zamawiający wystąpił do odpowiedniego organu z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę drzew przed tym okresem pod warunkiem nadzorowania prac przez nadzór ornitologiczny?

**Odpowiedź:** Wycinka leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wystąpił o wycinkę w innym okresie, niż w wskazano w dokumentacji projektowej i decyzjach do projektu.

#### **Pytanie nr 82**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wymagane nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów zostały przedstawione w Projekcie zagospodarowania zieleni.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 83**

Prosimy o informację, czy projekt wymagał konsultacji i opiniowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

**Odpowiedź:** Tak, projekt wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

#### **Pytanie nr 84**

Prosimy o informację, czy trasa drogi przebiega przez stanowiska archeologiczne?

**Odpowiedź:** Trasa projektu nie przebiega przez czynne stanowiska archeologiczne. Obszary archeologiczne znajdują się w pobliżu i są pokazane w MPZP.

#### **Pytanie nr 85**

Dotyczy: 3 Odcinek od obiektu mostowego do ronda na ul. Szpaków - planie sytuacyjnym zaznaczony został do wykonania ekran przeciwoślennicowy przed projektowanym obiektem mostowym. Zwracamy się o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej ekranów przeciwoślennicowych.

**Odpowiedź:** Ekran przeciwoślennicowy jest produktem standardowym nie wymagającym projektu. Wykonanie ich opisane jest w specyfikacji STWiOR D – 07.09.01 OSŁONY PRZECIWOŚLENIOWE.

#### **Pytanie nr 86**

Czy teren przeznaczony pod inwestycję został przez Zamawiającego przebadany pod kątem występowania niewypałów/ niewybuchów?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 87**

W razie ujawnienia występowania niewypałów/ niewybuchów, kogo będą obciążały koszty utylizacji tych znalezisk?

**Odpowiedź:** Koszty usunięcia niewypałów po stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 88**

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszt sprawdzenia terenu pod kątem występowania niewypałów/ niewybuchów?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 89**

Czy na terenie inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 90**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku znalezienia przedmiotów o charakterze archeologicznym, koszt badań ratunkowych leży po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 91**

Do kogo należy drzewo z wycinki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z umową, drewno z wycinki należy do Zamawiającego. Wykonawca winien je odkupić zgodnie z PPU- umową w cenie wynikającej z zarządzenia Prezydenta Miasta K-Koźle (opis w projekcie umowy załączonej do SWZ).

#### **Pytanie nr 92**

Czy w ofercie należy uwzględnić koszty operatu brakarskiego dla drewna pozyskanego z wycinki?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 93**

Zgodnie z zapisami SWZ w przypadku floty pojazdów w ilości 5 szt użytych do realizacji zadania należy posiadać min. 10% pojazdów elektrycznych. Prosimy o informację jakie pojazdy należy zaliczyć do floty? Czy należy uwzględnić jedynie samochody osobowe, czy również samochody ciężarowe? Czy należy uwzględnić tylko samochody Wykonawcy czy również samochody dostawców, którzy będą np. jednorazowo uczestniczyli w procesie budowy? Zwracamy uwagę, że na rynku nie ma dostępnych samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym w związku z czym zaliczanie ich do floty i uzyskanie 10% udziału pojazdów elektrycznych jest warunkiem niemożliwym do spełnienia.

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić wszystkie pojazdy biorące udział w realizacji Zamówienia.

#### **Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający posiada tytuły własności do działek znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycję?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający posiada 100% środków przeznaczonych na realizację zadania?

**Odpowiedź:** Na chwilę obecną zadanie znajduje się na etapie montażu finansowego, w tym uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

#### **Pytanie nr 96**

Przy założeniu, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w kwietniu, to przekazanie placu budowy nastąpi w okolicach sierpień/wrzesień 2023. Zakładając termin realizacji zgodny s SWZ (720 dni) oraz uwzględniając przerwy na okres zimowy, całość zadania kończy się w 2026r. Prosimy w związku z tym o informację co w przypadku jeśli wygra oferent z terminem realizacji 720 dni, czy Zamawiający przewiduje finansowanie na okres 2026?

**Odpowiedź:** Warunkiem rozstrzygnięcia postępowania jest posiadanie odpowiednich środków na realizację zamówienia i od tego finalnie uzależnione są warunki finansowania zamówienia.

#### **Pytanie nr 97**

Zgodnie z PPU Zamawiający przewiduje waloryzację max do 10% wartości umowy brutto. Mając na względzie ostatnie doświadczenia związane z konfliktem na Ukrainie, a co za tym idzie wzrostem cen usług i materiałów niemożliwym do przewidzenia oraz przewyższającym znacznie wartość 10%, zwracamy się z prośbą o zmianę do poziomu 20%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

#### **Pytanie nr 98**

Prosimy o zamieszczenie kosztorysów w formacie .ath

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie kosztorysów w formie ath.



#### **Pytanie nr 99**

W zakresie projektu mostowego, Zamawiający zamieścił dokumentację także w formacie dwg. Prosimy o uzupełnienie pozostałych branż o projekt w wersji dwg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie będzie uzupełniał projektu w wersji dwg.

#### **Pytanie nr 100**

Wg dokumentacji dot. wycinki jest wskazane, aby wycinka drzew i krzewów odbywała się poza okresem lęgowym ptaków tj od 1 września do 31 stycznia. Czy można wykonać wycinkę przed wskazanym terminem po sprawdzeniu braku miejsc lęgowych ptaków?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z przepisami w tym zakresie i uzyskaniem stosownych zgód.

#### **Pytanie nr 101**

Czy cały zakres przedsięwzięcia posiada DŚU?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 102**

Prosimy o potwierdzenie, że kwestie odszkodowawcze za działki przejęte na rzecz realizacji inwestycji są po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie nr 103**

Czy zamawiający posiada miejsce do składowania drewna, jeśli tak proszę o wskazanie.

**Odpowiedź:** Nie. Drewno Wykonawca musi odkupić od Zamawiającego zgodnie z zapisami w PPU (w umowie).

#### **Pytanie nr 104**

Zaplecza budowy, bazę materiałowo – sprzętową oraz miejsca magazynowania odpadów lokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieków; proszę o wskazanie co zamawiający rozumie pod pojęciem cieków?

**Odpowiedź:** Zgodnie z definicją ciekim wodnym jest: „ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości, płynące stale lub w ciągu dłuższych okresów w wyżłobionych przez siebie łóżyskach otwartych. Pojęcie cieku należy łączyć z płynącą wodą i korytem przez nią wyżłobionym”.

#### **Pytanie nr 105**

Prosimy o wskazanie w jakich okresach należy wykonać oraz nadzorować przez herpetologa tymczasowych wygrodzeń ograniczających wtargnięcie płazów na teren budowy?

**Odpowiedź:** W okresie realizacji inwestycji oraz w czasie aktywności płazów.

#### **Pytanie nr 106**

Czy w trakcie okresu lęgowym gąsiorka można wykonywać prace przy użyciu ciężkiego sprzętu pod nadzorem ornitologicznym na odcinku od km 1+005 do km 1+312?

**Odpowiedź:** Nie. Prace w tym przypadku można wykonywać od 1 września do 30 kwietnia (zgodnie z decyzją środowiskową pkt 2 ppkt 22).

#### **Pytanie nr 107**

Czy w przypadku ujawnienia innych gatunków chronionych na obszarze prac zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku okresu lęgowego lub migracji zwierząt oraz czy pokryje ewentualne koszty dodatkowego zabezpieczenia budowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji z ww. powodów, jednak nie pokryje kosztów dodatkowego zabezpieczenia budowy.

#### **Pytanie nr 108**

Do kogo należy materiał z rozbiórki, typu słupki przeszkodpwe, znaki drogowe, słupki prowadzące?

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórki wskazane w pytaniu należy przekazać właściwemu zarządcy drogi. Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

#### **Pytanie nr 109**

W pozycjach przedmiarowych wskazane jest odwóz na odległość 5km. Czy Zamawiający tym samym wskazuje konkretne miejsce odwozu?

**Odpowiedź:** Nie. Należy przewidzieć transport materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km.

#### **Pytanie nr 110**

Poz. 48, przedmiar drogowy, odc. 1. „Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.....płyty chodnikowe z wypustkami typu stop”. Czy w tej pozycji należy wycenić samą podbudowę czy również nawierzchnię z płyt typu stop?

**Odpowiedź:** Wykonawca powinien opierać się na własnych wyliczeniach i wycenić całość robót w oparciu o dokumentację projektową.

Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 111**

W pozycjach przedmiarowych jest wskazana odległość transportu masy bitumicznej z odległości 5 km. W odległości 5km od budowy nie ma żadnej WMB. Prosimy o korektę opisu pozycji, gdyż wprowadza ona w błąd podczas kalkulacji.

**Odpowiedź:** Wykonawca musi opierać się na własnych wyliczeniach, wiedzy i doświadczeniu. Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 112**

Przedmiar drogowy, odc. 3, poz. 48 – osłony przeciwoślńieniowe. Opis pozycji mówi o naturalnej barwie osłony. Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez naturalną barwę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 113**

Przedmiar drogowy, odc. 3, poz. 48 – osłony przeciwoślńieniowe. Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy ta pozycja. Czy są to elementy z tworzywa sztucznego montowane do barierę energochłonnej. Czy też może inny rodzaj zabezpieczenia przeciwoślńienowego?

**Odpowiedź:** Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową w oparciu o dokumentację projektową. Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 114**

Przedmiar drogowy, odc. 3, poz. 49 – ogrodzenie dla płazów. Czy ogrodzenie to ma zostać wykonane w formie wolnostojącej czy też może być zintegrowane z ogrodzeniem głównym?

**Odpowiedź:** Ogrodzenie dla płazów może być zintegrowane z ogrodzeniem głównym.

#### **Pytanie nr 115**

Wykonawca wnosi o zmianę w §3 ust. 3 Umowy poprzez dodanie po słowach „urządzeń” słów „o ile zostały ujawnione w oficjalnych rejestrach i dokumentacji”.

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za nieujawnione w oficjalnych rejestrach i dokumentacji urządzenia itp. byłoby to sprzeczne z istotą umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 116**

Wykonawca wnosi o zmianę w § 6 ust. 4 pkt. 9 Umowy „10%” na „30%”.

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że wskazany, że maksymalna waloryzacja na poziomie 10% wynagrodzenia jest nierynkowa w odniesieniu do obecnej sytuacji i czasu trwania realizacji inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 117**

Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 1 Umowy każdorazowo poprzez dodanie słowa „netto” po słowach „wynagrodzenia umownego”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 118**

Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 3 Umowy „15% ceny brutto wskazanej w §6 ust. 1” na „10% wynagrodzenia umownego netto”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w większym niż wymagają tego warunki zamówień publicznych wymiarze. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi.

Zastrzeżenie limitu kar umownych na poziomie 15% ceny umownej brutto jest limitem bardzo wysokim, nieznajdującym uzasadnienia na gruncie umowy.

Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny być określone w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach.

Ponadto uzasadnieniem jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### Pytanie nr 119

Zgodnie z opisem w dokumentacji wykonawczej kanalizacji deszczowej Przewiduje się wywóz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. Zwracamy się o wskazanie miejsca wywozu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada „miejsca wywozu”. Wykonawca musi we własnym zakresie zutylizować urobek lub zagospodarować go zgodnie z obowiązującymi przepisami i PPU.

#### Pytanie nr 120

Czy elementy z rozbiórki wchodzący w obręb innego Zarządcy drogi np. frezowina asfaltowa, beton z rozbiórki czyją stanowi własność? Czy wykonawca ma zutylizować, zagospodarować materiał we własnym zakresie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada „miejsca wywozu”. Wykonawca musi we własnym zakresie zutylizować urobek lub zagospodarować go zgodnie z obowiązującymi przepisami i PPU.

#### Pytanie nr 121

Biorąc pod uwagę zapisy SWZ i podane tam terminy, istnieje prawdopodobieństwo, że inwestycję uda się ukończyć w 2024 roku. Tymczasem Zamawiający w odpowiedzi nr 2 z dnia 01.03.2023 podaje, że limit płatności do roku 2024 wynosi łącznie 60% (tj. 15% w 2023 i 45% w 2024). Czy w takim razie Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, który zakończy roboty w 2024 będzie musiał czekać do 2025 roku na zapłatę pozostałych 40% kwoty?

**Odpowiedź:** Nie ma sprzeczności w podanych informacjach przez Zamawiającego. Należy uwzględnić termin na przekazanie placu budowy i odbiory.

#### Pytanie nr 122

Dotyczy PW 2. Obiekt mostowy

Prosimy o weryfikację przedmiarów dla obiektu mostowego przez rzekę Kłodnicę i Kanał Gliwicki.

Brak jest między innymi ujętych pozycji na wykonanie: zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, łączników zespalających na dźwigarach stalowych, umocnienia rzeki Kłodnica, zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi, betonu na kapach chodnikowych.

**Odpowiedź:** Wykonawca musi opierać się na własnych wyliczeniach. Zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia”.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### Pytanie nr 123

Dotyczy PW 2. Obiekt mostowy.

Prosimy o potwierdzenie klasy betonu płyty ustroju nośnego z uwagi na rozbieżności między opisem technicznym a rysunkami.

W opisie do projektu wykonawczego podano:

2.8. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Dane materiałowe

Element konstrukcyjny	Klasa betonu wg: PN-91/S-10042	Klasa wytrzymałości wg: PN-EN 206-1 PN-EN 1992-1-1	Klasa ekspozycji
Żelbetowa płyta pomostu	B45	C 35/45	XC4+XD1

Nazwa zamówienia: **Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Błachownia w Kędzierzynie-Koźlu**

Nr zamówienia: ZP.271.1.8.2023.AJ

Natomiast na rysunkach nr 18.2 i 19.2 podany jest beton konstrukcyjny B35.

**Odpowiedź:** Właściwa klasa betonu to C35/45.

#### **Pytanie nr 124**

Dotyczy PW 2. Obiekt mostowy

Dokumentacja projektowa obiektu mostowego przedstawia ekrany przeciwoślńieniowe na zewnętrznych krawędziach estakady. W opisie technicznym pkt 2.11. Wyposażenie obiektu wskazano, że „Projekt ekranów stanowi oddzielny tom projektu.” Prosimy o udostępnienie projektu ekranów, o którym mowa w opisie technicznym.

**Odpowiedź:** Ekrany przeciwoślńieniowe są produktem standardowym nie wymagającym projektu. Wykonanie ich opisane jest w specyfikacji STWiOR D – 07.09.01 OSŁONY PRZECIWOŚLŃIENIOWE.

#### **Pytanie nr 125**

Zgodnie z par. 7 ust. 4 Obowiązki Stron Umowy do obowiązków Zamawiającego należy dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast w odpowiedziach do SIWZ z dnia 01.03.2023r. Pyt. 1 Zamawiający wskazuje, że „na chwilę obecną toczy się przed właściwym organem postępowanie o wydanie decyzji ZRID”. Prosimy o jednoznaczne określenie jakim postępowaniem/ decyzją administracyjną objęty jest przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – plik pn. „Decyzja ZRID.pdf”.

#### **Pytanie nr 126**

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich decyzji w tym decyzji ZRID.

#### **Pytanie nr 127**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nieudostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia o wszystkie posiadane decyzje i opinie do Projektu budowlanego niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. Zamawiający w dniu 20.03.2023r. zamieścił na stronie internetowej projekt budowlany – plik pn. „Projekt budowlany.7z 001-008”; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – plik pn. „Decyzja środowiskowa.pdf”; pozwolenie wodnoprawne – plik pn. „Decyzja wodno-prawna.pdf”; decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – plik pn. „Decyzja ZRID.pdf”.

Wykonawca w ofercie musi ująć koszty wynikające z nałożonych w nich obowiązków.

#### **Pytanie nr 128**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 129**

Pytanie dotyczy par 6 ust 1 Umowy

Wykonawca wnioskuje o podanie wartości kwot limitów środków finansowych na lata 2023, 2024 i 2025, które Zamawiający przeznaczy na finansowanie realizacji Umowy (płatności na rzecz Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy)

**Odpowiedź:** Na chwilę obecną zadanie znajduje się na etapie montażu finansowego, w tym uzyskania zewnętrznego dofinansowania – patrz odpowiedź na pytanie nr 2 z 01.03.2023r.

#### **Pytanie nr 130**

Pytanie dotyczy par 8 ust 7 Umowy

Wykonawca wnioskuję o zmianę brzmienia wskazanego ustępu Umowy poprzez dodanie słowa "istotnych", tj. "Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady istotne odbieranych robót dające się usunąć – odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad istotnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.". Wnosimy, aby wady nieistotne, które nie mają wpływu na użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowiły podstawy do odmowy dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian.

#### **Pytanie nr 131**

Pytanie dotyczy par 9 ust 1 Umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zwiększenie sumy wartości faktur częściowych z 80% do 90% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej zmiany § 9 ust. 1 PPU:

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż jedna faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć **90%** kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – PPU (plik pn. „zaktualizowany 22.03.2023r. załącznik nr 3 do SWZ - PPU.docx”) uwzględniający zmiany.

#### **Pytanie nr 132**

Pytanie dotyczy par 9 ust 4 Umowy

Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego ustępu, tj. "Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę, o ile termin wymagalności faktury upłynął, lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy w przypadku upływu terminu wymagalności faktury." Prosimy, aby zobowiązanie Wykonawcy dotyczące regulowania zobowiązań wobec podwykonawców dotyczyło wymagalnego wynagrodzenia, a więc takiego którego termin płatności nastąpił, a nie wszystkich zobowiązań, w tym tych których wymagalność jeszcze nie nastąpiła.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 133**

Pytanie dotyczy par 9 ust 7 Umowy

Wykonawca wnioskuję o zmianę brzmienia wskazanego ustępu na następujące:

"W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, o których mowa w ust 4 powyżej, Zamawiający ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części niepotwierdzonej dowodami uregulowania płatności na rzecz podwykonawców". Zwrot przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę za odebrane prace budowlane na podstawie częściowego/końcowego protokołu odbioru robót wskutek braku udokumentowania płatności na rzecz podwykonawców jest czynnością stojącą w kolizji z prawem podatkowym i orzecznictwem w zakresie PZP. Zamawiający ma obowiązek przyjęcia faktury, ale może wstrzymać się z zapłatą tej części wynikającego z niej wynagrodzenia, która nie została przez Wykonawcę udokumentowana w zakresie uregulowania wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców. Prosimy więc o zmianę brzmienia wskazanego ustępu zgodnie z naszym wnioskiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 134**

Pytanie dotyczy par 15 ust 8 Umowy

Wykonawca wnioskuję o usunięcie wskazanego ustępu w całości. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w par 15 ust 6 nie jest warunkowa, tylko obligatoryjna i nie może być warunkowana posiadaniem przez Zamawiającego środków.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.

#### **Pytanie nr 135**

Pytanie dotyczy par 6 ust 2 Umowy



Wykonawca wnioskuje o informację, na jakich zasadach kosztorys opisany we wskazanym ustępie ma być sporządzany? Czy zostanie on uzgodniony z Wykonawcą? Jakie ceny zostaną do niego przyjęte?

**Odpowiedź:** Kosztorys będzie sporządzony na podstawie średnich wartości Sekocenbudu opisanych w par. 15 ust. 3 i 4 PPU.

#### **Pytanie nr 136**

W części 4 zamówienia w branży drogowej

-w poz. 38 dot. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubość warstwy 15 cm wartość przedmiarowa wynosi 0,00 m2

Czy w przedmiarze nie nastąpiła pomyłka?

**Odpowiedź:** Ofertę należy złożyć wg projektu, zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia”. Wykonawca musi opierać się na własnych wyliczeniach. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

- w dziale dot. Przepustów rurowych poz. Nr 27 Wyrównanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego pod przepustem

na gr. 10 cm powtarza się z pozycją nr 32 Wyrównanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego pod przepustem na gr. 10 cm

czy pozycje są celowo podwojone?

**Odpowiedź:** Roboty należy wykonać według projektu, zgodnie z SWZ pkt 3.1 ppkt 4 „Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia”. Wykonawca musi opierać się na własnych wyliczeniach. Rzeczywiście poz. 32 dubluje poz. 27. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi.

Zwraca się uwagę, iż podstawą przy wycenie ofert nie są udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając bowiem swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ, w tym m.in. z projektowanych postanowień umowy. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

#### **Pytanie nr 137**

Proszę jednoznacznie wskazać beneficjenta gwarancji wadialnej. Czy w gwarancji ma występować: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32; 47-200 Kędzierzyn-Koźle (zgodnie z SWZ)? Czy tak jak jest w projekcie umowy: Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

**Odpowiedź:** Beneficjentem Gwarancji jest: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

#### **Pytanie nr 138**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu SWZ w zakresie wadium z: „na pierwsze żądanie” na „na pierwsze pisemne żądanie”. Zmiana ta jest konieczna do uzyskania wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej i/lub bankowej. Podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Zamówień Publicznych: Art. 20. Ust. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie. Natomiast zgodnie z Wyrokiem KIO z 7.07.2014 r., KIO 1279/14, LEX nr 1497033: „W sytuacji, gdy wadium odpowiada przepisom prawa, jak również (przede wszystkim) zamawiający ma możliwość zaspokojenia ewentualnego roszczenia z wadium, należy uznać, że wadium jest skutecznie wniesione, a tym samym nie zachodzą podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania.” Zamawiający mimo wnioskowanej zmiany ma możliwość w pełni zaspokoić swoje roszczenia w przypadku konieczności wypłaty sumy gwarancji wadialnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapis. W załączniku nr 11 – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zdaniu pierwszym Zamawiający wskazał: Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż pieniężna (w formach wskazanych w art. 450 Pzp) powinno mieć charakter bezwarunkowy, być nieodwołalne, a wynikające z niego świadczenie pieniężne powinno być płatne na pierwsze **pisemne** żądanie zapłaty Beneficjenta.

Zamawiający z uwagi na trwające konsultacje, w sprawie udzielenia wyjaśnień treści SWZ, w celu zapewnienia czasu na zapoznanie się z odpowiedziami, informuje iż w najbliższych dniach zamieści informację o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (tj. po upływie 48 godzin od powiadomienia o terminie publikacji przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymanego ogłoszenia).

Zamawiający sygnalizuje, iż nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30.03.2023r., w związku z czym **wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.03.2023r. do godz. 11:45.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamieści odpowiedzi na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**  
**Daniel Bul /-/**