



## **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC**

**11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

[www.zdpdabrowa.pl](http://www.zdpdabrowa.pl)

<https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: [przetargi@zdpdabrowa.pl](mailto:przetargi@zdpdabrowa.pl)

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.8.2022

Dąbrowa, dnia 24 maja 2022 r.

### **PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”*

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

#### **DOTYCZY CZĘŚCI I: „PRZEBUDOWA DP 2583N UL. ORZESZKOWEJ W BISZTYNKU”**

##### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy przyjąć koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg graniczących z inwestycją, jeśli tak to prosimy o załączenie standardów zimowego utrzymania dróg celem należytej wyceny

##### **Odpowiedź:**

W ramach zadania nie przewiduje się zimowego utrzymania dróg i nie należy ujmować jego kosztów w ofercie.

##### **Pytanie nr 2**

Czy okresy zimowe są wyłączone z terminu wykonania zadania?

##### **Odpowiedź:**

Okresy zimowe nie są wyłączone z terminu wykonania zadania.

##### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje nadzór archeologiczny, ornitologiczny, saperski, herpetologiczny, hiropterologiczny?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 10) i 11) projektu umowy Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego. Należy przewidzieć każdy z w/w nadzoru jednakże konieczność jego będzie wynikała z późniejszych dokumentów takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

**Pytanie nr 4**

Czy Wykonawca musi skalkulować wykup materiału z wycinki drzew?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 45) projektu umowy Zamawiający dopuszcza sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew usuniętych w ramach inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki opłat za drewno reguluje zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

W przypadku gdy Wykonawca nie chce dokonać odkupu drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 44) projektu umowy zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 5**

Czy Wykonawca musi dokonać nasadzeń zastępczych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 43) projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nasadzeń zastępczych drzew wyciętych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę.

**Pytanie nr 6**

Czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 38) projektu umowy materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy będzie to skutkowało stosowym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej na czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 1.1 projektu umowy Zamawiający przewiduje zmiany w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 8**

W związku z rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie jaką docelową ma mieć grubość podbudowa chudego betonu Rm – 6-9Mpa na zjazdach 20 cm jak we przedmiarze czy 22 cm jak w opisie zamówienia?

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć grubość podbudowy z chudego betonu Rm – 6÷9 Mpa na zjazdach 22 cm zgodnie z pkt. 1.1.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszt związany wyłącznie ze wznowieniem granic pasa drogowego: gmina Bisztynek, obręb 2- działki nr 177/1, 177/2, 159/3.

### **Odpowiedź:**

Tak, w wycenie należy ująć koszt związany wyłącznie ze wznowieniem granic pasa drogowego: gmina Bisztynek, obręb 2- działki nr 177/1, 177/2, 159/3.

### **Pytanie nr 10**

Prosimy o określenie wymaganego koloru kostki na zjazdach oraz chodniku.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa koloru kostki na zjazdach oraz chodniku.

**DOTYCZY CZĘŚCI II: : „PRZEBUDOWA DP 1420N TOLNIKI WIELKIE – KSIEŻNO – TROSKOWO – UNIKOWO NA ODCINKU PROSITY – KSIEŻNO I DP 1485N KSIEŻNO – ŻARDENIKI NA ODCINKU KSIEŻNO – GRANICA POWIATU”**

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy przyjąć koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg graniczących z inwestycją, jeśli tak to prosimy o załączenie standardów zimowego utrzymania dróg celem należytej wyceny

### **Odpowiedź:**

W ramach zadania nie przewiduje się zimowego utrzymania dróg i nie należy ujmować jego kosztów w ofercie.

### **Pytanie nr 2**

Czy okresy zimowe są wyłączone z terminu wykonania zadania?

### **Odpowiedź:**

Okresy zimowe nie są wyłączone z terminu wykonania zadania.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje nadzór archeologiczny, ornitologiczny, saperski, herpetologiczny, hiropterologiczny?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 10) i 11) projektu umowy Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego. Należy przewidzieć każdy z w/w nadzorów jednakże konieczność jego będzie wynikała z późniejszych dokumentów takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

### **Pytanie nr 4**

Czy Wykonawca musi skalkulować wykup materiału z wycinki drzew?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 45) projektu umowy Zamawiający dopuszcza sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew usuniętych w ramach inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki opłat za drewno reguluje zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

W przypadku gdy Wykonawca nie chce dokonać odkupu drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 44) projektu umowy zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 5**

Czy Wykonawca musi dokonać nasadzeń zastępczych?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 43) projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nasadzeń zastępczych drzew wyciętych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę.

### **Pytanie nr 6**

Czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórek?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt. 38) projektu umowy materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy będzie to skutkowało stosowym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej na czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 1.1 projektu umowy Zamawiający przewiduje zmiany w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszt związany wyłącznie ze wznowieniem granic pasa drogowego: gmina Bisztynek: dz. nr 235 obręb Prosimy i dz. nr 34 obręb Księżno

**Odpowiedź:**

Tak, w wycenie należy ująć koszt związany wyłącznie ze wznowieniem granic pasa drogowego: gmina Bisztynek, dz. nr 235 obręb Prosimy i dz. nr 34 obręb Księżno.