



# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT.308.AR.120-122/22-1/1248/KW/2022

P. Koszorek  
do real. / 02.09.2022  
Dziemkowicz

Kędzierzyn – Koźle, dnia 30 sierpnia 2022



**URZĄD MIASTA**  
Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
Wpłynęło: 01-09-2022  
L.dz. 2228

**Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**Wydział Inwestycji**  
**Remontów i Eksploatacji**  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: przebudowy ul. Wyspiańskiego i skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w ramach zadania: „Organizacja ruchu na ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej” w Kędzierzynie – Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.6.2022.EK z dnia 28 lipca 2022r. (wpływ w dn. 3 sierpnia br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

**1. W zakresie urządzeń wodociągowych:**

- Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej AC Ø 150 mm w ul. Wyspiańskiego na rury PEHD SDR17 PN 10 o średnicy Ø 160 mm.
- Należy przewidzieć również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działek na których zlokalizowany jest pas drogowy. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE SDR17 PN 10 z zachowaniem dotychczasowych średnic.
- Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej [www.mwik.com.pl](http://www.mwik.com.pl).

**2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:**

- W pasie drogowym ul. Wyspiańskiego zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, która została wybudowana w 2019 roku.

**3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:**

- Zapewnia się odbiór wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Wyspiańskiego.
- W pasie drogowym ul. Wyspiańskiego na odcinku od istniejącego budynku nr 3 do budynku nr 17 nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. Natomiast od budynku nr 17 w ul. Wyspiańskiego występuje sieć kanalizacji deszczowej Ø 500 mm, która jest w dobrym stanie technicznym.
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Wyspiańskiego należy przewidzieć do wyżej wymienionych istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego za pośrednictwem istniejących studni kanalizacyjnych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.  
ul. Filtrowa 14  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08  
Regon: 530553361  
KRS: 0000052765  
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.  
O/O Kędzierzyn-Koźle  
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210  
ING Bank Śląski S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962  
PKO BP S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00  
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09  
Pogotowie wod.-kan. 994  
czynne całą dobę  
Fax: 77 544 96 36  
www: [mwik.com.pl](http://mwik.com.pl)  
[bip.mwik.com.pl](mailto:bip.mwik.com.pl)  
E-mail: [mwik@mwik.com.pl](mailto:mwik@mwik.com.pl)  
[sekretariat@mwik.com.pl](mailto:sekretariat@mwik.com.pl)

- d. Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencją tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.
  - e. Dokumentację projektową na powyższe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej [www.mwik.com.pl](http://www.mwik.com.pl).
4. Wydane warunki przyłączenia do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz warunki przebudowy istniejących urządzeń wodociągowych ważne są przez 2 lata.

**Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.**

**Otrzymują:**

- 1. Adresat
  - 2. TK w miejscu
  - 3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR – 308 -2022

PREZES ZARZĄDU  
  
Barbara Ermisch-Lipniacka