



Oznaczenie sprawy: ZP3/2417/24

Poznań, dnia 21.08.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **dostawę opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM** (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 2. Dotyczy : Część 1 Collegium Maius ul.Fredry 10 w Poznaniu

Załącznik nr A Opis przedmiotu zamówienia

Pkt.3 Czujka ruchu N/T , czujka ruchu i obecności mikrofalowa 360st IP44

w związku z brakiem dostępności na rynku mikrofalowych czujek o stopniu szczelności IP44 , czy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie :

- czujki ruchu i obecności PIR o stopniu szczelności nie mniejszym niż IP44
- mikrofalowej czujki ruchu i obecności o stopniu szczelności mniejszym niż IP44
- lub Zamawiający wskaże (przykładowo) na podstawie oferty, którego producenta powstał zapis.

Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza czujniki ruchu i obecności PIR o stopniu szczelności nie mniejszym niż IP44. Zamawiający nie dopuszcza mikrofalowej czujki ruchu i obecności o stopniu szczelności mniejszym niż IP44.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak