

EP.26.104.2024

Warszawa, dnia 6 listopada 2024r.

**SPROSTOWANIE O D P O W I E D Z I**  
**na zapytania do SWZ z dnia 4 listopada 2024r.**

Dotyczy: postępowania na „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w pawilonach nr 5, 7 i 9 wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej szpitala i robotami towarzyszącymi na podstawie dokumentacji technicznej**”, nr sprawy: EP/99/2024.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w pawilonach nr 5, 7 i 9 wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej szpitala i robotami towarzyszącymi na podstawie dokumentacji technicznej**” – sprawa nr EP/99/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**PYTANIE NR 1**

1. Proszę o udostępnienie warunków przyłączenia dla Pawilonu nr 7.

**Odpowiedz: Zamawiający udostępnia na stronie**

2. Został załączony poprawiony kosztorys dla Pawilonu nr 9. Co z Pawilonem nr 7?

**Odpowiedz: Zamawiający udostępnia poprawione kosztorysy do pozostałych pawilonów**

3. Jakiej mocy są instalacje na pawilonie 11, że zachodzi konieczność o występowanie o warunki przyłączeniowe?

**Odpowiedz: Na pawilonie 11 jest instalacja o mocy do 50 kW, ale instalacja ta jest wpięta do tego samego przyłącza co instalacja na pawilonie 12 o mocy 50 kW. Razem to daje 100kW.**

4. Dlaczego dla instalacji na pawilonie 11 należy występować o warunki przyłączenia i uwzględnić je w projekcie telemechaniki skoro są na odrębnym PPE i nie będą połączone na pawilonie 7,5 i 9?

**Odpowiedz: Ponieważ łączna moc instalacji to 100kW. Instalacja ta jest przyłączona do PPE na niskim napięciu. Zamawiający już wystąpił o warunki przyłączenia. Po stronie Wykonawcy będzie spełnienie tych warunków.**

**PYTANIE NR 2**

1. Większość instalacji są to mikroinstalacje do 50 kWp. Proszę o zmianę wymagań do podejścia do przetargu z 3x conajmniej 50kWp do 3x conajmniej 48,5 kWp

**Odpowiedz: Zamawiający zmienił moc minimalną wykonanych instalacji fotowoltaicznych na 20kW**

## SPROSTOWANIE

### Było:

#### PYTANIE NR 1 pkt. 9

9. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o wskazanie istotnych parametrów modułów w formie tabeli, wraz z możliwymi odstępstwami od tych wartości, która pozwoli wykonawcy na dobranie rozwiązania równoważnego, tj. rozwiązania spełniającego wymagane właściwości funkcjonalne i jakościowe, ale będącego produktem różnym od referencyjnego.

#### Zamawiający dołącza tabelę z istotnymi parametrami urządzeń

moduł PV		
parametr	od	do
Typ ogniw - Monokrystaliczne, monofacjalne		
moc znamionowa STC min - 550 Wp	550	
Napięcie jałowe Uoc V	49,5	49,8
Prąd zwarciovowy Isc A	13,9	14,2
napięcie znamionowe Vmp V	39	42
Liniowa gwarancja wydajności min -30 lat	84%	
Efektywność modułu min - 21,10 %	21,1	
Maksymalne zabezpieczenie - 30 A	30	
Współczynnik temperaturowy Isc - 0,05 %/°C	- 0,05 %/°C	
Współczynnik temperaturowy Uoc - - 0,29 %/°C (*)	- 0,29 %/°C	
Współczynnik temperaturowy P - - 0,35 %/°C (*)	-0,35 %/°C	
Grubość ramy	35-40mm	
Kolor modułu	cały czarny	

### Winno być:

9. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o wskazanie istotnych parametrów modułów w formie tabeli, wraz z możliwymi odstępstwami od tych wartości, która pozwoli wykonawcy na dobranie rozwiązania równoważnego, tj. rozwiązania spełniającego wymagane właściwości funkcjonalne i jakościowe, ale będącego produktem różnym od referencyjnego.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający usuwa wcześniej załączoną tabelę.**

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 12.11.2024 na dzień **15.11.2024** godziny bez zmian, jednocześnie tym samym zmianie ulega termin związania ofertą to jest do dnia 14.12.2024 roku.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Marta Leoniak