

Bytom dnia: 2022-09-02

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja sieci kanalizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **33/33PN/2022.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

dzień dobry,

w nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o uzupełnienie protokołu o zadane przez Wykonawcę na wizji pytania: tj.

- odnośnie sposobu odtworzenia nawierzchni czy to będzie materiał z odzysku czy nowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Głównie materiał z odzysku ubytków.**

-oraz odnośnie parkingu i w jaki sposób ma się odbywać ruch, ze względu na dużą ilość samochodów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ruch i miejsce parkingowe będzie na bieżąco uzgadniany z Wykonawcą. Co do wyłączenia z użytkowania na czas przeprowadzonych przew.**

Dodatkowo prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma uwzględnić wycenę na wykonanie dwóch dodatkowych odcinków kanalizacji deszczowej nieuwzględnionych w dołączonej dokumentacji?

czy wykonawca ma to ująć w kosztorysie w dodatkowej pozycji kalkulacja własna? czy ma też uwzględnić koszty sporządzonego już projektu na wykonanie dodatkowych odcinków w dodatkowej pozycji własnej (zgodnie z informacją na wizji lokalnej)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Wykonawca ma uwzględnić w dodatkowej pozycji kalkulację własną.**

Zamawiający