



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dnia: 29.04. 2022 roku

Znak sprawy: **ZP.023.2022**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) w postępowaniu pn.: **„Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego”** udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2-formularz asortymentowo-cenowy:

Wyjaśnienia i modyfikacje

Pytanie 1

Zadanie nr 2 – dostawa materiałów elektrycznych

40	Gniazdo nadtynekowe pojedyncze IP44	Prad znamionowy [A] 26 Rodzaj materiału :Tworzywo termoplastyczne Model : Z bolec uziemiający Zamykane Napięcie znamionowe [V] 250 Wykończenie powierzchni: Błyszczący Z zabezpieczeniem przed dziećmi Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Kolor: Biały Pokrywa: Kompletna obudowa Z ochroną przeciwprzepięciową Stopień ochrony (IP): IP44 Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy Odcień koloru 9003 Sposób montażu Montaż natynkowy Nadruk/symbol IP44 Sposób mocowania Montaż śrubowy Z pokrywą uchylną Materiał Tworzywo sztuczne Zabezpieczenie powierzchni Przezroczysty (transparentny) Miejsce na etykietę/oznaczenie	31680000-6 31682000-0	szt.	20	Jakie gniazdo należy wycenić?
----	--	---	--------------------------	------	----	--------------------------------------

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis w Części nr 2 w poz. 40 poprzez wykreślenie wyrażenia w kol. C: (...)Z zabezpieczeniem przed dziećmi, Z mechanizmem wyrzutu wtyczki, Z ochroną przeciwprzepięciową,



Przezroczysty (transparentny), Miejsce na etykietę/oznaczenie (...) oraz dodaje zapis: Zabezpieczenie powierzchni: **naturalne**.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy na platformie internetowej e-propublico.pl wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie 2

Zadanie nr 2 – dostawa materiałów elektrycznych

41	Gniazdo nadtyinkowe podwójne IP44	Prąd znamionowy [A] 26 Rodzaj materiału: Tworzywo termoplastyczne Model: Z bolec uziemiający Zamykane Napięcie znamionowe [V] 250 Wykończenie powierzchni: Błyszczący Z zabezpieczeniem przed dziećmi Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Kolor: Biały Pokrywa: Kompletna obudowa Z ochroną przeciwprzepięciową Stopień ochrony (IP) IP44 Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy Odcień koloru 9003 Sposób montażu Montaż natynkowy Nadruk/symbol IP44 Sposób mocowania: Montaż śrubowy Z pokrywą uchylną Materiał: Tworzywo sztuczne Zabezpieczenie powierzchni Przezroczysty (transparentny) Miejsce na etykietę/oznaczenie	31680000-6 31682000-0	szt.	20	Jakie gniazdo należy wycenić?
----	--	---	--------------------------	------	----	--------------------------------------

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis w Części nr 2 w poz. 41 poprzez wykreślenie wyrażenia w kol. C: (...)Z zabezpieczeniem przed dziećmi, Miejsce na etykietę/oznaczenie, Z mechanizmem wyrzutu wtyczki, Z ochroną przeciwprzepięciową, Przezroczysty (transparentny) (...) oraz dodaje zapis: Zabezpieczenie powierzchni: **naturalne**, Odcień koloru 9003 **lub biały**.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy na platformie internetowej e-propublico.pl wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.



Pytanie 3

Zadanie nr 2 – dostawa materiałów elektrycznych

42	Gniazda podtynkowe IP44 pojedyncze	Stopień ochrony (IP) IP44 Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy Sposób montażu: Montaż podtynkowy Przezroczysty: TAK Sposób mocowania: Montaż na pazurki i śrubę Z pokrywą uchylną Obrotowa wkładka centralna Materiał: Tworzywo sztuczne Miejsce na etykietę/oznaczenie Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) Prąd znamionowy [A]16 Model: Z bolec uziemiający Zakres częstotliwości [Hz] od 50 Szerokość osprzętu [mm] 86 Napięcie znamionowe [V] 250 Wykończenie powierzchni: Błyszczący Wysokość osprzętu [mm] 86 Kolor: Biały Pokrywa Z ochroną przeciwprzepięciową Głębokość osprzętu [mm] 44	31680000-6 31682000-0	szt.	30	Jakie gniazdo należy wycenić?
----	---	--	--------------------------	------	----	--------------------------------------

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis w Części nr 2 w poz. 42 poprzez wykreślenie wyrażen w kol. C: (...)Obrotowa wkładka centralna, Miejsce na etykietę/oznaczenie, Z ochroną przeciwprzepięciową.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy na platformie internetowej e-propublico.pl wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie 4

Część nr 1- Dostawa materiałów budowlanych

Poz.4.Wymagana przez Zamawiającego płyta karton gips w wymiarach 3000 x1200 zwykła o grubości 9,5 mm nie jest produkowana i dostępna na polskim rynku .

W związku z tym proszę o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie dostawy płyt o grubości 12,5 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Treść powyższych odpowiedzi wraz z modyfikowanym Załącznikiem nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy, zamieszczone na platformie internetowej e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ikard.pl są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**W Imieniu Zamawiającego
Z upoważnienia:
/-/ Mariola Łukasiewicz**