

**KUJAWSKO-POMORSKI**  
**URZĄD WOJEWÓDZKI**  
w Bydgoszczy  
Wydział Organizacyjny

Bydgoszcz, dn. 09.06.2025 r.

WO.V.272.2.5.2025

**Wykonawcy**

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego na *Wymianę dwóch  
dźwigów osobowych w budynku "B"*  
*Kujawsko-Pomorskiego Urzędu*  
*Wojewódzkiego w Bydgoszczy*

**WYJAŚNIENIA**

**w związku z zapytaniem do treści SWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.06.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na *wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku "B" Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy*.

Treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnień) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

**Pyt. 1:** „Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2026 rok i tym samym punktacji przy ocenie? Dziś wyprodukowanie dźwigu to okres około 3-4 miesięcy plus należy doliczyć przerwę w fabrykach wakacyjną, która trwa około 1-m-ca.”

**Odp. 1:** Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji zadania.

**Pyt. 2:** „Na których kondygnacjach należy przyjąć drzwi szybowe w ognioodporności EI60?”

**Odp. 2:** Zamawiający informuje, że drzwi szybowe w ognioodporności EI60 należy przyjąć na każdej z kondygnacji.

**Pyt. 3:** „Czy jako równoważne rozwiązanie dopuszczają Państwo montaż dźwigów bez maszynowni (nie wymagających dodatkowego pomieszczenia). Zwracam uwagę, że wskazanie dźwigu z maszynownią zawęża możliwość przystąpienia do przetargu oferentom posiadającym równoważne rozwiązania.”

**Odp. 3:** Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dźwigów bez maszynowni.

**Pyt. 4:** „Wskazane parametry szybu pozwalają na zastosowanie kabiny o większych rozmiarach i udźwigu. Czy dopuszczają Państwo możliwość maksymalnego dopasowania kabiny do wymiaru szybu?”

**Odp. 4:** Zamawiający dopuszcza możliwość maksymalnego dopasowania kabiny do wymiaru szybu.

**Pyt. 5:** „Wskazana prędkość przemieszczania kabiny wynosi 1m/s. Przy tak wysokim budynku zasadne jest zastosowanie wyższej prędkości, czy dopuszczają Państwo taka możliwość?”

**Odp. 5:** Zamawiający w tej części zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

*(podpis cyfrowy)*  
Z up. Dyrektora Generalnego

*Dominik Malicki*  
Dyrektor  
Wydziału Organizacyjnego