

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

Gazownia w Oświęcimiu

ul. Chemików 33, 32-600 Oświęcim
tel. 126281767
gazownia.oswiecim@psgaz.pl

Biuro Inżynierskie MK
Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim

Wasz znak:

Oświęcim, 14.03.2024

Nasz znak: PSG.KR.0065.763.DT067.01/24

Dot.: Modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Oświęcim
ul. Ruczaj w Porębie Wielkiej .

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej Gazownia w Oświęcimiu informuje, że w w/w rejonie przeznaczonym do przebudowy zlokalizowana jest sieć gazowa średnioprężna. Szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do różnych rodzajów obiektów terenowych, określona została w paragrafie 110 punkt 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowane w DZ.U RP z dnia 04.06.2013r poz. 640)

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową w/w dróg w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod przebudowywaną drogą, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 0,8 m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, przebudowanego pobocza, chodnika, zjazdu
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa wyremontowanej jezdni, przebudowanego pobocza, chodnika, zjazdu.
2. Nawierzchnia projektowanych zjazdów powinna być z elementów rozbieralnych małogabarytowych (przepuszczalnych dla gazu).

Wszelkie prace budowlane związane z przebudową drogi, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w

miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonane ręcznie.

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót

Wykonawca powinien z czternastodniowym wyprzedzeniem zgłosić pisemnie do Gazowni w Oświęcimiu nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie sieci gazowej. Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Oświęcimiu na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma. Faktura VAT za powyższe uzgodnienie zostanie przesłana pocztą..



Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Oświęcimiu

Andrzej Kowalczyk





ELEMENTY REMONTOWANE

- jezdnia (beton asfaltowy)
- ziadz - nakładka (beton asfaltowy)
- pobocze (destruk asfaltowy)
- droga dla pieszych (bet. kostka brukowa)
- studnia kanalizacyjna
- wpuszczaczowy wraz z przykanalikiem
- ścianka czołowa załobowa prefabrykowana
- korytko betonowe typu "muda"
- kręweż jezdn. zjazd nieobramowana kręweżnikiem
- kręweżnik bet. najazdowy +2cm (szer. 15cm)
- obrzeże betonowe (szer. 15cm)
- bariera stalowa U-14a
- umocnienie azurami
- oś jezdn.

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- sieć gazowa
- sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć telekomunikacyjna
- granica działki

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna	
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Sierczyk	
504 078 084	
e-mail: biuro@biuro.mk.net 32-502 OSWIECIM	
INWESTOR: GMINA OSWIECIM	
ul. Zamkowa 12, 32-500 Oswiecim	
ADRES INWESTYCJI: droga gminna ul. Ruczał Poręba Wielka, gmina Oswiecim	
FAZA PROJEKTU: UZGODNIENIA BRANŻOWE	
TEMAT PROJEKTU: Remont drogi gminnej ul. Ruczał w Porębie Wielkiej	
TYTUŁ RYSUNKU: UZGODNIENIE BRANŻOWE	
BRANŻA: DROGOWA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sierczyk	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Babiak	
DATA: II 2024r.	
SKALA: 1:500	
M. RYSUNKU: 1	