

PRZEKRÓJ A-A


Uwaga :
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

OPIS OZNACZEŃ:

PRZEWODY INSTALACJI WYWIEWNEJ
BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA

Przejścia instalacji przez poszczególne stropy uszczelnic wg opisu technicznego, kierując się instrukcją PPOŻ oraz projektem architektonicznym.

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo



KWADRAT
P O L S K A

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C
tel.: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006
email: biuro@kwadrat.biz, www.kwadrat.biz
NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. Tomasz Pietrzak | POM/0250/POOs/12 INSTALACYJNA | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| SPRAWDZIŁ: | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. Adam Szymborski | POM/0239/POOs/11 INSTALACYJNA | |

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwater myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1

| | | | |
|---|-------------------------|--------|-------------------|
| NAZWA RYSUNKU | SKALA | BRANŻA | NR RYS. / REWIZJA |
| INSTALACJA WENTYLACYJNA PRZEKRÓJ WYWIEW II | 1:50 DATA 06.2020 | W | 07 |