



Uwaga :
Przeputy instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

Elementy oddzielenia PPOZ - przejścia instalacji uszczelnić zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją PPOZ.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku zastosować rury ochronne stalowe.

- Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe
- Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe pod sufitem
- Projektowany pion KS - PCV-U lite kielichowe
- Istniejący pion KS
- ZN Zawór napowietrzający kanalizacyjny

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo



PROJEKTOWAŁ:	NR UPI / SPECJALNOŚĆ:	PCRPIS
mjr inż. Tomasz Pietrzak	POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA	

SPRAWDZIŁ:	NR UPI / SPECJALNOŚĆ:	PCRPIS
mjr inż. Adam Szyborski	POM/0238/POOS/11 INSTALACYJNA	

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004; dz. 90/1

NAZWA PRZEBUDOWY:	SKALA:	BRANŻA:	NR RYS. / REWIZJA:
INSTALACJA KANALIZACYJNA	1:50	IS	06
RZUT KONDYGNACJI "0"	DATA:		
	06.2020		