

PRZEKRÓJ A-A


Uwaga :
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

OPIS OZNACZEŃ:

PRZEWODY INSTALACJI NAWIEWNEJ
BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA

Przejścia instalacji przez poszczególne stropy uszczelniać wg opisu technicznego, kierując się instrukcją PPOŻ oraz projektem architektonicznym.

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo



KWADRAT
P O L S K A
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C
tel: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006
email: biuro@kwadrat.biz, www.kwadrat.biz
NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

PROJEKTOWAŁ:	NR UPN / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Tomasz Pietrzak	POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA	

SPRAWDZIŁ:	NR UPN / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Adam Szymborski	POM/0239/POOS/11 INSTALACYJNA	

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1

NAZWA RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	NR RYS. / REWIZJA
INSTALACJA WENTYLACYJNA PRZEKRÓJ NAWIEW	1:50 DATA 06.2020	W	05