

Uwaga :

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

Elementy oddzielenia PPOŻ - przejścia instalacji uszczelnić zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją PPOŻ.

Opis przewodów:

- Przewody zasilające instalację C.O.(grzejniki) - PE-xa
- Przewody powrotne instalacji C.O. (grzejniki)- PE-xa

Opis grzejników:



INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo

KWADRAT POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C
tel: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006
email: kwadrat@kwadrat.biz www.kwadrat.biz
NIP: 631-267-79-80 KRS:0000715597 REGON:369320150

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Tomasz Pietrzak	POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA	
SPRAWDZIŁ:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Adam Szymborski	POM/0239/POOS/11 INSTALACYJNA	

OBIEKT, ADRES:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1

NAZWA RYSUNKU:	SKALA	BRANŻA	NR RYS. / REWIZJA
INSTALACJA C.O. RZUT KONDYGNACJI "+1"	1:50	IS	11
	DATA 06.2020		