



Uwaga :
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

Elementy oddzielenia PPOŻ - przejścia instalacji uszczelnić zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją PPOŻ.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku zastosować rury ochronne stalowe.

- Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe
- Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe pod sufitem
- Projektowany pion KS - PCV-U lite kielichowe
- Istniejący pion KS
- ZN Zawór napowietrzający kanalizacyjny

AWSTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo

KWADRAT
P O L S K A
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. 300 Główna, 10, 05-100 Głowna, tel. +48 (22) 3373000, fax +48 (22) 3373006
email: biuro@kwadrat.pl, www.kwadrat.pl
NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369321150

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Pietrzak	NR UPN / SPECJALNOŚĆ: POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA	PCPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Szyborski	NR UPN / SPECJALNOŚĆ: POM/0238/POOS/11 INSTALACYJNA	PCPIS

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004; dz. 90/1

NAZWA PRZEBUDOWY: INSTALACJA KANALIZACYJNA RZUT KONDYGNACJI "+1"	SKALA: 1:50 DATA: 06.2020	BRANŻA: IS	NR RYS. / REWIZJA: 07
--	------------------------------------	---------------	--------------------------