

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Wykonanie instalacji gazów medycznych - w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 50 stanowisk tlenowych w oddziałach Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii - w związku z Covid 19".**" – znak sprawy 22/22PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 2**

1. Czy instalacje (odcinki poziome, pionowe, piony) mają być prowadzone podtynkowo czy natynkowo w korytkach z tworzywa sztucznego? Jeśli podtynkowo, to po czyjej stronie będzie zaprawianie bruzd, wykonanie gładzi i malowanie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie instalacji natynkowo.**

2. Czy punkty poboru gazów należy wykonać w wersji podtynkowej czy natynkowej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zgodnie z dokumentacją techniczną aby punkty poboru wykonać natynkowo.**

3. Czy skrzynki zaworowo-kontrolne należy wykonać w wersji podtynkowej czy natynkowej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zgodnie z dokumentacją techniczną by skrzynki zaworowo-kontrolne wykonane były natynkowo.**

4. W części pomieszczeń panele nadłóżkowe zaprojektowano w miejscach gdzie występują przeszklenia. Czy przeszklenia zostaną usunięte i zamurowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do montażu paneli nadłóżkowych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, przeszklenia nie zostaną usunięte przez Zamawiającego.**

5. Czy instalacja elektryczna do zasilania paneli nadłóżkowych zostanie wykonana przez

Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do montażu paneli nadłóżkowych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie.**

6. Czy instalacja elektryczna do zasilania skrzynek zaworowo-kontrolnych zostanie wykonana przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do montażu skrzynek?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie.**

7. Ze względu na brak miejsca w istniejącym kanale technicznym pomiędzy budynkami nr 3 i 4, czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci zewnętrznej tlenu w wykopie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
ds. Administracyjnych i Technicznych  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu  
*Wojciech Wicznerek*