



Zestawienie powierzchni		
Nr	Nazwa	Pow.
101	Wiatrołap	12.07 m ²
102	Hol	57.19 m ²
103	Klatka schodowa	24.80 m ²
104	Komunikacja	8.49 m ²
105	Sala dydaktyczna	41.12 m ²
106	Sala dydaktyczna z aneksem kuch.	42.77 m ²
107	Pracownia artystyczna	36.69 m ²
108	Sala zajęć ruchowych	36.55 m ²
109	Komunikacja	1.51 m ²
110	Ustęp ogólnodostępny	4.12 m ²
111	Komunikacja	6.75 m ²
112	Ustęp personel	3.56 m ²
113	Ustęp dla osób niepełnosprawnych	5.79 m ²
114	Szatnia	7.64 m ²
115	Komunikacja	6.79 m ²
116	Ustęp personel	2.17 m ²
117	Pom. Socjalne	7.51 m ²
118	Magazyn termosów	3.22 m ²
119	Wydawnia posiłków	13.85 m ²
120	Zmywalnia naczyń stołowych	4.49 m ²
121	Dźwig osobowy	2.32 m ²
		329.42 m ²

LEGENDA:

- przewód zimnej wody
- przewód ciepłej wody
- przewód wody cyrkulac.
- przewód instalacji p.poż

średnice rur :
Ø32/25/16 zimna woda/ciepła woda/cyrkulacja

RURY TWORZYWOWE
WIELOWARSTWOWE
PE-RT/AL/PE-RT -PN10 95°C

- Ø40 x 3,5mm
- Ø32 x 3,0mm
- Ø25 x 2,5mm
- Ø20 x 2,25mm
- Ø16 x 2,0mm

RURY STALOWE, OCYNKOWANE
K=1,5
DN40
DN32
DN25

UWAGI:

- instalacje wodne prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce
- przewody instalacji zaizolować
- przejścia przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych

parametry pompy cyrkulacyjnej:
Q=0,8 dm³/s
V Cyrk=0,02dm³/s
H=5,0 kPa

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR. BUD.:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT: specjalność instalacyjna sanitarna	mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	MAP/0367/PWOS/08		06.2022
SPRAWDZAJĄCY: specjalność instalacyjna sanitarna	mgr inż. Beata Gowin	SLK/239/PWOS/06		06.2022
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	REMONT ELEWACJI, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH ul. Parkowa 1, 32-600 Poręba Wielka			STADIUM PROJEKTU: PT NR RYS. S-3
TYTUŁ RYS:	RZUT PARTERU- INSTALACJA WODY			SKALA: 1:100