

LEGENDA:

- wyciąg z pom. sanitarnych i kuchennych
- wentylacja bytowa układ nawiewny - projektowany
- wentylacja bytowa układ wywiewny - projektowany
- odprowadzenie skroplin - projektowane
- wentylator łazienkowy
- ST-SW/G 325x225 300 m3/h — kratka nawiewna z skrzynką przyłączeniową
- ST-W/G 325x225 300 m3/h — kratka wywiewna z skrzynką przyłączeniową

UWAGA:

- kanały wentylacyjnie w przestrzeni ogrzewanej ocieplnić matami izolacyjnymi o grubości 30mm
- kanały wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej ocieplić matami izolacyjnymi o grubości 80 mm
- kanały wentylacyjnie czerpne i wyrzutowe ocieplić matami izolacyjnymi o grubości:czerpne 30 mm
- odpływ skroplin wykonać w systemie zgrzewanym lub zaciskowym
- centralę wentylacyjną zabudować na ramie montażowej
- przed rozpoczęciem montażu zapoznać się z dokumentacją wszystkich branż instalacyjnych.
- kształtki wentylacyjne podłączeniowe do central i wentylatorów domierzyć na budowie.
- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, należy obudować izolacją p.poż. o odporności ogniowej, wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające.
- Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez ściany przeciwpożarowe wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. wg Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 § 268 pkt. 4 i 5. Klapy powinny spełniać wymagania klasy EIS.
- Wszystkie elementy podwieszeń przewodów i urządzeń wentylacyjnych należy wyposażyć w elementy tłumiące drgania. Wentylatory łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych.
- Przewody wentylacyjne należy podwieszać za pomocą certyfikowanych systemów zawieszeń. Wszystkie elementy zawieszeń i kotwienia stalowe.

A

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR. BUD.:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT: specjalność: santarna	mgr inż. Anna Żwirowska Folga	MAP/0367/PWOS/08		06.2022
SPRAWDZAJĄCY: specjalność: santarna	mgr inż. Beata Gowin	SLK/1239/PWOS/06		06.2022

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT ELEWACJI, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH

ul. Parkowa 1, 32-600 Poręba Wielka

STADIUM PROJEKTU: PT

NR RYS.: S-29

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA: 1:50

bdesign STUDIO PROJEKTOWE inż. Beata Gowin
Zatorze, ul. Długosza 26, 32-600 Oświęcim
tel. 600 42 42 39