

**Opis techniczny
dotyczy zamówienia publicznego nr ZP/54/2024
Zadanie pn: „Modernizacja instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”**

W ramach przedmiotowego zamówienia do realizacji przeznaczono obszar obejmujący swym zakresem działki nr 428/12, 428/11, 428/6, 428/4, 428/17, 428/9 obręb 44 Krowodrza Kraków.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w następującym zakresie: modernizacja instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, która przebiega tunelem technicznym a początek zakresu modernizacji instalacji zaczyna się w pomieszczeniu hydrofornii znajdującej się w budynku wymiennikowni przy ulicy Siemaszki 13c a kończy na instalacji wewnętrznej w obiektach Szpitala m.in. budynkami Siemaszki 15a, 15b, 17b oraz Prądnickiej 35-37 w Krakowie.

Modernizacja będzie polegać na wymianie całej instalacji zasilania w wodę użytkową starej skorodowanej instalacji ocynk stal-czarna na polietylenową wraz z osprzętem.

Wykonane prace mają na celu zmniejszenie ryzyka zalania wynikające z awarii rozszczelnień instalacji, a w konsekwencji mogące powodować zalanie między innym wymiennikowni z węzłami cieplnymi, urządzeń elektrycznych wchodzących w skład wymiennikowni, tunelu technicznego oraz ograniczyć dostawę wody do Szpitala powodując ograniczenie funkcjonowaniu Szpitala.

Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dokładnie określa STWiOR, szkic poglądowy. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.