

Głęboki Bród dnia 20.10.2023 r.

Znak sprawy **S.270.2.2023**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby biurowca i zaplecza gospodarczego Nadleśnictwa Głęboki Bród wraz z przebudową instalacji elektrycznej ww. obiektów.”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Nadleśnictwo Głęboki Bród udostępnia treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie nr 1:

Czy po stronie wykonawcy jest demontaż istniejących układów pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Demontaż samych liczników jest po stronie PGE Dystrybucja S.A., a demontaż pozostałych elementów układów pomiarowych są po stronie wykonawcy.

Pytanie 2:

Czy po stronie wykonawcy jest demontaż istniejącego złącza kablowego PGE Dystrybucja S.A. ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Demontaż istniejącego złącza kablowego PGE jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie nowego układu pomiarowego TL o mocy 40 kW ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonanie nowego układu pomiarowego TL o mocy 40 kW (z wyjątkiem montażu licznika, który jest po stronie PGE Dystrybucja SA) jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 4:

Czy po stronie wykonawcy jest dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych do nowej lokalizacji układu pomiarowego TL?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych do nowej lokalizacji układu pomiarowego TL jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie rozdzielnic elektrycznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku biurowego, WLZty, zapomiarowej instalacji doziemnej nn zasilającej, instalacji uziemienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonanie wszystkich wymienionych w pytaniu nr 5 robót leży po stronie wykonawcy.

Wszystkie ww. prace należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym instalacji elektrycznych opisem technicznym (w tym wytycznymi zawartymi w piśmie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Suwałki nr RD5/AB.PGED0927977KW23/2023), będącym częścią dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.