

Numer postępowania: **ZP.261.17.2025**

Kraków, dnia: 15.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawa komór laminarnych wraz z adaptacją pomieszczeń”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie, kto będzie odpowiedzialny za wykonywanie przeglądów instalacji wentylacji w okresie gwarancji wraz z dostawą elementów eksploatacyjnych, oraz wykonywanie badania integracji filtrów absolutnych ? Jaka jest przewidywana częstotliwość wymiany filtrów absolutnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 6a i 7a do SWZ: „Po stronie wykonawcy robót (w cenie oferty): w okresie gwarancji wszelkie przeglądy okresowe wymagane przepisami (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z przepisami i wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez producenta. Materiały eksploatacyjne w okresie gwarancyjnym dostarcza wykonawca. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji”.

Przewidywania częstotliwość przeglądów instalacji wentylacji min. 2 x do roku, wymiana filtrów absolutnych w zależności od potrzeb min. raz do roku, po każdej wymianie filtra Hepa wymagane badanie integracji, wymiana pozostałych filtrów na instalacji co kwartał. Należy przewidzieć utylizację wymienionych filtrów zgodnie z wymaganiami środowiskowymi.

Udzielone wyjaśnienia SWZ są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.