

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.18.2024.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 17.07.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:
Budowa ścieżki pieszko-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.*) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.06.2024r. (Zestaw 10)- pytanie nr 8 w następującym zakresie

Zestaw pytań nr 10 z dnia 24.06.2024 r. – Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą o podanie klas ekspozycji, stopnia mrozoodporności oraz wodoszczelności betonu dla każdego elementu konstrukcyjnego.

Odpowiedź

W dokumentacji projektowej w branży mostowej na rysunkach elementów konstrukcyjnych zostały podane parametry betonu w zakresie wodoodporności i mrozoodporności (np. W8 i F150).

Element	Klasa ekspozycji
Ustrój nośny (płyta pomostowa)	XC4, XD3, XF2
Przyczółki	XC4, XD3, XF2
Pale	XC2

Powyższa odpowiedź nie wymaga przedłużania terminu składania ofert.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia - jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl